

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

28.05.2026 № 1404/04
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо филиала УСП ОАО «Стройтрест №35» №334 от 26.05.2025г. по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 2 очередь строительства.

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

- письмо филиала УСП ОАО «Стройтрест №35» от 26.05.2025г. № 334 (1л.);
- письмо филиала «ЭМУ-2» №11-02/316 от 26.05.2025г. (1л.);
- исполнительная съемка КЛ 10 кВ в формате AutoCAD.dwg

С уважением,
Главный инженер

Д.В. Буйновский

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №35»

Філіял
Упраўленне
спецыялізаваных работ

Юр. адрас: вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
Пачт.адрас: вул. Валадзько, 22, г. Мінск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Рэгіянальная
дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,
пр-кт Машэрава, 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«Стройтрест №35»

Филиал
Управление
специализированных работ

Юр. адрес :ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013
Почт. адрес: ул. Володько, 22, г. Минск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Региональная
дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,
пр-кт Машерова, 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121

Исх. № 334 от 26.05.2025г.
на № _____ от _____


Директору филиала «СУ-199»
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.

Филиал «Управление специализированных работ» ОАО «Стройтрест № 35»
по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Ду-
нина-Марцинкевича в г. Минске. 2 очередь строительства» просит внести измене-
ния в ПСД раздел:81-ИП/22-00-ЭК.Д.

Приложение:

1. Письмо №11-02/316 от 26.05.2025 г.

Директор
УСР ОАО «Стройтрест № 35»



В.В. Ермолич

Т.Г. Мельниченко 219-44-08



МІНІСТЭРСТВА
АРХІТЕКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



МИНИСТЕРСТВО
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «БЕЛЭЛЕКТРАМОНТАЖ»

Філіял «Электрамонтажнае
ўпраўленне № 2»

вул. Трасцянецкая, 6, 220033, г. Мінск
тэл. (+375-17) 378 47 10, факс 378 47 14
УНП 100235684 АКПА 01418440
www.bel-bem.by e-mail: bem2@tut.by

р/с № BY18REDJ30121009373010000933,
БИК REDJBY22 у ЗАТ «РРБ-Банк»,
вул. Чырвоная, 18, 220034, г. Мінск

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Филиал «Электромонтажное
управление № 2»

ул. Тростенецкая, 6, 220033, г. Минск
тел. (+375-17) 378 47 10, факс 378 47 14
УНП 100235684 ОКПО 01418440
www.bel-bem.by e-mail: bem2@tut.by

р/с № BY18REDJ30121009373010000933,
БИК REDJBY22 в ЗАО «РРБ-Банк»,
ул. Красная, 18, 220034, г. Минск

26.05.2025 № 11-02/ 3/6
на № _____ от _____

Начальнику УСР
ОАО «Стройтрест №35»
Ермоличу В.В.

Для сдачи исполнительной документации и выполнения соединительных муфт на КЛ 10кВ(вынос из пятна застройки) по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске» 2 очередь строительства просим внести изменения в проектную документацию раздел:81-ПР/22-00-ЭК.Д.


Изменение связано с корректировкой трассы в связи с тем, что ОАО «Стройтрест №35» при строительстве подпорной стены заложили асбоцементные трубы для прохода КЛ 10кВ с отклонением от трассы.

Прилагается исполнительная съемка КЛ 10 кВ в формате AutoCAD.dwg – 1 файл.

Главный инженер Филиала
«ЭМУ-2» ОАО Белэлектромонтаж»
Отв. Рацкевич +375(292) 181-20-24

Овсяник Е.И.

Системы менеджмента сертифицированы
на соответствие требованиям ISO 9001,
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 45001



Система менеджмента
сертифицирована Русским Регистром