

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст №15 «Спецбуд»  
Упраўленне механізацыі № 70  
220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр.Машэрава, 80  
УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Управление механизации № 70  
220014, г.Минск ул. Минина, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр. Машерова, 80  
УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

*04.06.25 № 16/03-1126*

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

КУП «УКС Мингорисполкома»

При выполнении прокладки трубопровода хоз.-бытовой канализации закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения на участке К19-К21 по объекту 21.70.4.01 Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (участок 1). 1-я очередь. (г. Минск) установкой по типу HUANGHAI MACHINERY было выявлено несоответствие расхода бентонита полимера нормам, предусмотренным расценкам Е22-67-21 и Е22-68-213 по причине учета в расценках выполнения работ установкой VERMEER NAVIGATOR VOGEL D55 X 100 (тяговое усилие 25т).

Просим внести изменения в проектно-сметную документацию по расходу бентонита и полимера для проектной установки по типу HUANGHAI MACHINERY. Фактический расход бентонита и полимера для устройства дюкера длиной 658м составляет 170т и 8т соответственно.

Начальник УМ -70

Р.Б. Бобрик

Исп. 03 Ростовцев  
8-017-375-83-45

