

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКІА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

02.06.2025 № 1432/06
На № _____ ад _____

Директору

УП «УКС Мингорисполкома»

Бобарико А.К.

О выдаче проектного решения

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого, ул. Дунина-Марцинкевича в г.Минске. 2-я очередь строительства» информирует, что согласно проекта ПНС №8 по ГП шифр 81-ПР/22-08-КР лист 9 в указаниях указано, длина сэндвич-панелей составляет 7400мм, а также в разрезе 1-1 размер составляет 7400мм.

Сэндвич-панели были закуплены в полном объеме 12шт в соответствии с проектом и поставлены на объект для дальнейшего монтажа. Монтаж сэндвич-панелей невозможен, в проекте допущена ошибка, поскольку размер в чертежах не соответствует фактическим размерам сооружения.

Просим вас выдать проектное решение по применению сэндвич панелей.

Зам. директора филиала
исп. Козлов

+375 17 234 35 96

А.В.Сапего