



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст №1»

**Будаўнічае ўпраўленне №94**  
(БУ-94 ААТ «Будтрэст № 1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,  
сайт: [www.trest1.by](http://www.trest1.by), e-mail: [post.su94@trest1.by](mailto:post.su94@trest1.by)  
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000  
у Рэгіянальнай дырэцыі №700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест №1»

**Строительное управление №94**  
(СУ-94ОАО «Стройтрест № 1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск  
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,  
сайт: [www.trest1.by](http://www.trest1.by), e-mail: [post.su94@trest1.by](mailto:post.su94@trest1.by)  
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000  
в Региональной дирекции №700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

на № 13.06.2025 № 1249  
ад \_\_\_\_\_

Первому заместителю директора  
-главному инженеру  
УП «УКС МГИ»  
Жминько И.И

Главному инженеру  
УП «Минскпроект»  
Харламову М.А.

О направлении КМД

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по объекту:  
**«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»** (далее – объект) согласно договору строительного подряда от 23.08.2024 № 50.

В рамках разработки КМД (конструкции металлические детализировочные рабочая документация) на противопожарные перегородки (комплект КМД 22-05-25/Пр-Ф1) просит согласовать следующие уточнения и отступления от проекта:

1) По результатам натурных обмеров под перегородки, были выявлены отклонения фактических размеров проемов от проекта от 80 до 1720 мм. Уточнены размеры и разбивка расположения стоек и ригелей перегородок, согласно требований пожарной безопасности (см. КМД лист 2-7)

ОП-2.1 размеры 3650 x 3400мм.

ОП-2 размеры 3700 x 3400мм.

ОП-4.1 размеры 3650 x 6700мм.

ОП-4.2 размеры 3670 x 7000мм.

ОП-5 размеры 2460 x 2310мм.

ОП-7размеры 3050 x 3800мм.

ОП-7 зер размеры 3030 x 3800 мм.

2) Взамен стемалитного стекла, в соответствии с пожарными требованиями и протоколами пожарных испытаний, просим согласовать специальное противопожарное, прошедшее огневые испытания стекло многослойное прозрачное AGG Pyrobelt 17NEI45 (Чехия) в перегородках EI45, и стекло многослойное прозрачное AGG Pyrobelt 16NEI45 (Чехия) в дверях огнестойкости EI30.

3) Взамен алюминиевого профиля согласовать прошедший пожарные испытания стальной профиль оцинкованный с двух сторон «Voestalpine» серия VA-FORM 6050. Цвет полимерного покрытия профилей RAL7021.

Приложения:

1. КМД 22-05-25/Пр-Ф1 – 3 экз.

Начальник СУ-94  
ОАО «Стройтрест №1»



А.А. Лащ

04 Мисюра +375 17 356 16 41