

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
 «Застройка микрорайона Лощина-7. Жилой дом №3 по генплану»

«02» 04 2025г.

г.Минск

квартира № 9

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Галахов В.А. паспорт № В.М.2923079 личный номер 30809785001P30 составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Галахов В.А. 04.04.2025

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещения. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.


Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил

 В.А. Галахов

Замечания

1. Общестроительные работы

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слаботочные работы

сдачи-приемки квартиры с черновой отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«15» 04 2025 г.

г.Минск

квартира № 10

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Кизицкий А.В. паспорт № BY5286080 личный номер 31106804000PB3

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общегражданские работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Кизицкий

Анатолий

Викторович

08.05.2025

[Подпись]

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры. Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляторах, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

[Подпись] Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

[Подпись] / Кизицкий А.В. /

Оставил

1 ключ

[Подпись]

Замечания

1. Общестроительные работы

- + 1) Отсутствует фверной марок
- 2) В балконной раме отходит уплотнитель
- + 3) Требуется регулировка оконной створки левого окна в комнате (вынарует створка в режиме проветривания)

2. Отделочные работы

- + 1) Гвозди в стенах на кухне и рамы в штукатурке от них

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
 «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 02 » 04 2025г.

г. Минск

квартира № 21

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Морозов И.В. паспорт № МР2882675 личный номер 3130386 МОР2 РВ6 составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слоботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Морозов Игорь Владимирович 13.05.2025г. И.В.
 (ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключаящие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещения. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил

И.В. Морозов

Замечания

1. Общестроительные работы :

1) ~~в~~ ~~сантехнических~~ ~~поблизости~~ ~~дверных~~ ~~настоев~~ ~~и~~ ~~коробок~~ ~~в~~ ~~двух~~ ~~комнатах~~ ~~(~~ ~~спальня~~ ~~и~~ ~~кухня~~ ~~)~~
 (С) в ~~спальной~~ ~~комнате~~ на ~~откосе~~ ~~пены~~ ~~оконного~~ ~~блока~~ ~~неб~~ ~~жидкий~~ ~~крас~~ ~~капает~~,
 в ~~спальной~~ ~~комнате~~ ~~обояние~~ ~~за~~ ~~окрашенного~~ ~~покрытия~~ ~~и~~ ~~в~~ ~~судящимся~~ ~~открытии~~
~~кухонной~~ ~~двересина~~ ~~на~~ ~~стеновой~~ ~~рамке~~, ~~на~~ ~~кухне~~ ~~в~~ ~~окопной~~ ~~блоке~~ ~~неб~~ ~~жидкий~~ ~~крас~~ ~~на~~ ~~ручке~~. ~~Для~~ ~~окопных~~ ~~блоков~~ ~~и~~ ~~балконной~~ ~~двери~~ - ~~требуется~~ ~~расширивши~~
~~металлических~~ ~~поворотных~~ ~~откидных~~ ~~механизмов~~.

2. Отделочные работы) 2) ~~двери~~ ~~не~~ ~~закрываются~~ ~~на~~ ~~замок~~
 (в ~~спальной~~ ~~комнате~~, ~~в~~ ~~двух~~ ~~спальных~~).

3) ~~трещины~~ ~~на~~ ~~откосе~~ ~~пены~~ ~~окопного~~ ~~блока~~ ~~в~~ ~~спальной~~ ~~комнате~~.

4) В ~~кухне~~ ~~в~~ ~~двух~~ ~~местах~~ ~~на~~ ~~стене~~ ~~окопной~~ ~~обоев~~, ~~суда~~
~~отваливаются~~ ~~листы~~ ~~обои~~ ~~и~~ ~~убираются~~.

4) ~~на~~ ~~дверях~~ ~~не~~ ~~окрашен~~ ~~патина~~

5) В ~~окопных~~ ~~дверях~~ ~~отсутствует~~ ~~верхнее~~ ~~крепление~~ ~~коробки~~
~~на~~ ~~дверях~~. В ~~неб~~ ~~жидкий~~ ~~крас~~ ~~на~~ ~~пене~~ ~~окопной~~ ~~пены~~ ~~по~~ ~~отваливается~~ ~~дверями~~

3. Сантехнические работы : ~~в~~ ~~спальной~~

4. Электромонтажные и слаботочные работы

1) В ~~спальной~~ ~~комнате~~ ~~не~~ ~~закрыта~~ ~~розетка~~

2) В ~~ванной~~ ~~комнате~~ ~~отсутствует~~ ~~розетка~~ ~~от~~ ~~розетки~~

3) В ~~кухне~~ ~~нет~~ ~~панель~~ ~~капительной~~ ~~розетки~~ ~~включателя~~

5) Оформление ~~дверных~~ ~~в~~ ~~двух~~ ~~створках~~ ~~при~~ ~~прикладывании~~ ~~к~~ ~~коробке~~ ~~не~~ ~~закреплены~~ ~~уплотнительная~~ ~~резинка~~

На ~~стене~~ ~~в~~ ~~углу~~ ~~стены~~, ~~при~~ ~~прикладывании~~ ~~к~~ ~~оформлению~~
~~дверных~~, ~~используя~~ ~~специальная~~ ~~монтажная~~ ~~пена~~, ~~открыта~~ ~~и~~
~~без~~ ~~заделки~~ ~~отделочными~~ ~~материалами~~. ~~Требуется~~
~~использовать~~ ~~при~~ ~~прикладывании~~ ~~стен~~ ~~к~~ ~~розетке~~ ~~не~~ ~~капительной~~
~~розетки~~.

6) Входная ~~дверь~~ ~~в~~ ~~тамбур~~, ~~не~~ ~~расположена~~ ~~в~~ ~~квартире~~;

- ~~пробивать~~ ~~дверное~~ ~~полотно~~ ~~и~~ ~~дверь~~ ~~можно~~ ~~закрывать~~

7) Монтажная ~~пена~~ ~~применяется~~ ~~при~~ ~~заделывании~~
~~зазора~~ ~~между~~ ~~концами~~ ~~кузова~~ ~~оформления~~ ~~дверных~~ ~~и~~ ~~откосов~~
~~не~~ ~~защитаются~~ ~~от~~ ~~воздействия~~ ~~температурных~~ ~~колебаний~~ ~~и~~ ~~влажности~~ ~~воздуха~~.

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«02» 04 2025г.

г. Минск

квартира № 29

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Себа А.А. паспорт № МР4554378 личный номер 40701924091 РВ4 составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слоботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Себа Анастасия Александровна
(ФИО, дата, подпись)

СУ 11.05.25

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры. Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях $+18^{\circ}\text{C}$. **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключаящие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

И.В. Шараев А.А. Себа

Замечания

1. Общестроительные работы

Вторная дверь плохо закрывается
Двери кухонные упираются в раму при закрытии
Дверь в ж.м. комн. (29-6) не закрывается
Отрегулировать входную дверь на балконе
Нет замков в окнах

2. Отделочные работы

Нет занавески в ванной (пор потайком)

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

Ж.м. комн. (29-5) один разъем установлен с зазором
Нет розеток в ж.м. комн. и кухне, коридоре
Пожарный извещатель в комн. (29-6)
Включатели комната (29-6), ванная комн.,
кухня, балкон, коридор

Оставлено 2 (два) ключа
Забрали ключи

А. А. Себа

сдачи-приемки квартиры с черновой отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«10» 04 2025 г.

г. Минск

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Жур М.И. паспорт № MP5147564 личный номер 42809464066170 квартира № 61

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имеем.

Жур Марина Николаевна

10.04.2025г

Жур М.И.

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Жур М.И.

11.04.2025г

оставила 1 ключ от квартиры семье Шарко.

Замечания

1. Общестроительные работы

Дюрки в полу между ванной (между ступень и комната), между ступень и коридором.
Дверь на балкон надо отрегулировать так за ключом
вместе. Извините! порожек при входе на балкон.
Окно на балконе не герметично не встает назад
собирается вода и стекает на пол.

2. Отделочные работы

- 1) 2 дюймовые дюрки на потолке в комнате (отвешивается штукатурка)
- 2) трещина по шву между коридором и комнатой

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

Не входит вишка в розетку, сразу при входе от металла дюры сперва рожется у входе в квартиру.
Металлические дюры могут фиксироваться при закрутке, отсрываете сами. Необходимо ее регулировать.

Ключ забрали 23.04.25

сдачи-приемки квартиры с черновой отделкой по законченному строительству объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«8» 04 2025 г.

г. Минск

квартира № 62

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка, Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Стасевич Т.В. паспорт № МР 3448940 личный номер 40205634011РБЧ

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Стасевич Т.В. 08.05.2025
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключаящие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

ОСТАВИЛ КЛЮЧ

Замечания

1. Общестроительные работы

2. Отделочные работы

1. Входная дверь внутренне порога царапина глазок
2. Трещина под полу порог вход на балкон
3. Сплошная трещина по полу вдоль всей ширины балкона
4. Трещина штукатурки на стене (кухня угол)

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слаботочные работы

1. Отсутствие 2-х розеток в кухонной зоне (огонешный провод)
2. Не работает ферритный звонок

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лопица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«02» 04 2025г.

г. Минск

квартира № 64

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Короткевич И.В. паспорт № MR 4910568 личный номер 42303887027 RB 7 составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слоботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Короткевич И.В. Илья Валерьевич 13.05.2025 И.В.
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключаящие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Короткевич И.В. И.В.

Ключ не оставлен, уехали.

Замечания

1. Общестроительные работы

1. Требуется герметизировать створки балконной рамы
2. Отсутствуют уплотнители на створках

2. Отделочные работы

1. Пробита дверь (комната с ванной)

3. Сантехнические работы

1. Протекает сифон в ванной
2. Не закреплен унитаз

4. Электромонтажные и слоботочные работы

1. Не работает выключ.

сдачи-приемки квартиры с черновой отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«10» 04 2025 г.

г. Минск

квартира № 68

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараев И.В., и заказчик (застройщик) гр. Захаревич О.А. паспорт № МРЧ140057 личный номер 30702791046Р132

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Захаревич О.А.  08.05.2025г.
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных блоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.


Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

 Захаревич О.А.
по доверенности
9

Замечания

1. Общестроительные работы

Замечаний нет

2. Отделочные работы

Замечаний нет

3. Сантехнические работы

Замечаний нет

4. Электромонтажные и слоботочные работы

Замечаний нет

Отсутствует розетка / выключатель на входе в квартиру

10.04.2025 *[Signature]* Захаров Е.А.
подготовительный

оставил 1 ключ от кингмю замка
16.04.2025 *[Signature]*

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошина-7. Жилой дом №3 по генплану»

«10» 04 20 г.

г. Минск

Генподрядчик СУ-199 ОАФ «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) г. Войтович В.Н. паспорт № МРС 072176 личный номер 0190861044РВ8

квартира № 71

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодной и горячей водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слоботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имеют.

Войтович Валентина Александровна 24.04.25г. р.р.
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Войтович В.Н.

Замечания

1. Общестроительные работы

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слаботочные работы

Меш включателем в туалете
Не работает звонок, (и заедает кнопка
звонка)
оставили 2 ключа.

Акт № +375 29 506 57 77

+375 33 666 48 49 Юрий

сдачи-приемки квартиры с черновой отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«02» 04 2025 г.

г. Минск

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Остальцев Р.Ю. паспорт № BY 7233494 личный номер 40307888 009 P B P

квартира № 72

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительного-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Остальцев Юрий Владимирович
(ФИО, дата, подпись)

07.05.2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция. Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др. Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных блоках, установленных на кухне, ванной и туалете. В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы** обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Остальцев Р.Ю.

1. Общестроительные работы

~~штукатурка ватна и электропроводка, плинтусы.~~
Зам окно рядом с батареей не открывалось (второе) слева
по середине (ремонтировался окно)
Батарея №1 - полностью замена стекол слева (штукатурка) ^{наблюдать}
справа сверху конденсат.

2. Отделочные работы

~~потолок не штукатурить, зам справа~~

3. Сантехнические работы

Холодная вода не поступает в бокс туалета
короб канализации - виден мусор (убрать) + туалет (отте сами)

4. Электромонтажные и слоботочные работы

Крыша оставлена для усиротнения
защитной.

О.О.О. Соловьева

сдачи-приемки квартиры с черновой отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 2 » 04 2025 г.

г. Минск

Генподрядчик СУ-199 (застройщик) ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик
43009 441052 РВ В гр. Рыбаков Е И паспорт № KB2565244 личный номер

квартира № 76

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № 76 с отделкой (черновой) в квартире

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Рыбакова Елена Николаевна [подпись]
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключаящие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

[подпись] Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

[подпись] на добровольности
02.04.2025

замегашия мет

Замечания

1. Общестроительные работы

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слаботочные работы

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительству объекту:
 «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«22» 04 2025г.

г. Минск

квартира № 80

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Койко В.А. паспорт № МР3986906 личный номер 3230492 А031РВ1 составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слабочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имеют.

Иван Александрович Шараев 04.05.2025
 (ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил

В.В. Койко

Замечания

1. Общестроительные работы В туалете где сеточки убрать
кирпичи на трубах

Нет ушибальника в ванной комнате (по проекту есть)

2. Отделочные работы Регулировка всех межкомнатных дверей,
(они не закрываются), сделать подрозетники во всех комнатах
дверь в балконе (срегулировать ручку) - плохо
закрывается. Подклеить обои везде во всех комнатах,
поклеить обои в коридоре (туалет, ванна),
(комната с балконом) - из-за потолка обои сморщили
применить машинку, выключить в зале пометить
- он на сплошной а кусками, также комнаты где балкон

3. Сантехнические работы убрать бутылки в помещении сфинкса
(в доме), протекать батарея (комната с балконом)
Протекает шифер унитаза,

4. Электромонтажные и слаботочные работы
Выключатель света в туалет заедает,

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
 «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«1» 04 20 г.

г. Минск

квартира № 115

Генподрядчик СУ-199, ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Мурещев П.И. паспорт № МР 38 02 103 личный номер 50304 01 4003 ФВ 8

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Мурещев Павел Игоревич
 (ФИО, дата, подпись)

01.05.25

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных блоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключаящие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил

Замечания

1. Общестроительные работы

Трещины в штукатурке: жид. колн., ванной, кухне
Входная дверь: просела не закрывается.
Окна: баллон - слабый механизм, вмятины в
вход. двери.
Вмятины в раме (ортого)
Откосы: трещины в штукатурке

2. Отделочные работы

Окна: грязные рамы, в рабворе


3. Сантехнические работы

Радиатор возле балкона - перекошен

4. Электромонтажные и слоботочные работы

~~Ключ~~ Комплект ключей: веря, низ.
оставлен на
устранение
недостатков

02.09.25 

Минимум ключей задрать


+ 245 29 357 - 11-22

Акт №

8029 14-73-248

Владимир

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошница-7. Жилой дом №3 по генплану»

«1» 04 20 г.

г. Минск

квартира № 196

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) г-н Александр В. В. паспорт № MP2266145 личный номер 30212817124 РВ 9

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слоботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензий по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имеют.

Александр Владимирович Васильевич 30.04.2025г. (ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещения. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

И.В. Шараев Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Александр В. В.

Ключи от квартиры получены от представителя заказчика осматривая все помещения квартиры
01.04.2025г.

Замечания

1. Общестроительные работы

на балконе южного угла
стекло, нужно забесшш в
на балконе и забить
верхние диабелы

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы В ванной торжест диван

4. Электромонтажные и слаботочные работы

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 1 » 04 20 г.

г. Минск

квартира № 120

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» в лице начальника участка Шараев И.В., и заказчик (застройщик) гр. Детищская О.В. паспорт № МР 522049 личный номер 42 50 64 830 10РВ 2

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Детищская Ольга Владимировна 04.04.1985
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры. Предусмотрено водяное отопление и естественная пригодно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводов и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключают переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит продушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.
Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Оставил. 1 ключ.

Замечания

1. Общестроительные работы

1. В верхней части на шпильку вступает кусок арматуры
2. Облицовка двери (деревянная) обломана с правой стороны (радиус)
3. Окно в отдельной комнате → деревянная рама отсутствует

2. Отделочные работы

- (трещины + дырки) откосы окна в отдельной комнате

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы


сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«1» 04 2025г.

г. Минск

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35». В лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Богомяров В.В. паспорт № MP5050233 личный номер 3221288 А014РВ7 составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № 123 с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Богомяров В.В. 25.04.2025 

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.


В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»


Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил




Замечания

1. Общестроительные работы

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

Замечаний нет Богомер В.С. 

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«19» марта 2025г.

г. Минск

квартира № 126

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. СЫС МГУ паспорт № _____ личный номер _____

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Приемки по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п. 1, 2, 3, 4 не имею.

Колупаев С.Ю 19.03.2025 [подпись]
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

[подпись] Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

[подпись]

(+)

8029-322 65 - 68
Вашенкина Николаевна

Замечания

1. Общестроительные работы Крепит балкономной рамой

2. Отделочные работы Тоткос двери в кладовой

- + пятна по покраске кевсу
- + нет замазка в двери в с/у
- + регулировка дверей микролифтом, подложить дверь в комнату
- + отрегулировать петли дверей (зажать)
- Некачественная поклейка обоев (стоки, перекошены)
- Проклейка микролифта.
- + Пятна на некачественной штукатурки
- + Очистить двери, отшлифовать царапины.

3. Сантехнические работы Г.ОЗ. Переделка обоев

Вичн. с/у - 0,7
 с/у - 1,1
 Эл. ст - 0,0

4. Электромонтажные и слоботочные работы

20.02.25

МТО инженер ПТО
 К. А. Туробеев
 Кануров И. В.

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лопица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«1» 04 20 г.

г. Минск

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) г.р. Мигдобит А.В. паспорт № М12918679 личный номер 32801868022РВЗ

квартира № 135

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п. 1, 2, 3, 4 не имею.

Мигдобит А.В.
(ФИО, дата, подпись)

08.05.2025

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция. Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете. В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит продушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Мигдобит А.В.

Замечания

1. Общестроительные работы

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слаботочные работы

Приёмщик !

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лопица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«8» 04 _____ 20 г.

г. Минск

квартира № 136

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» в лице начальника участка Щараева И.В., и заказчик (застройщик) г.р. Лещкевич Д. паспорт № МР42 85293 личный номер 3050349 В026РВ2

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Предызили по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п. 1,2,3,4 не имею.

Иванов Иван Иванович
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных блоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы** обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Щараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

[Handwritten signature]

Замечания

1. Общестроительные работы

Регулировка оконной рамы на подоконник
(2 окна) (фурнитура)

2. Отделочные работы

Грунтовка штукатурки (отделочной)

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

28.04.2025 отставка 1 курс
от ильичего замка

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 1 » 04 _____ 20 г.

г. Минск

квартира № 141

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараев И.В., и заказчик (застройщик) гр. Мартус ТИУ, паспорт № МР5281565 личный номер 4150980406РВТ

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

1.04.2015 г. Мартус Т.И.
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключают переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

И.В. Шараев
(подпись)

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

И.В. Шараев
(подпись)

Замечания


1. Общестроительные работы Резишировка рамы на
балконе (не открываются на
протравивание)

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

Грешот от кельменго заежка оставлено
для устранения заежго.мет

1.04.25  Т.В. Мадур

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«8» 04 20 г.

г. Минск

квартира № 147

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Младенков Ю.П. паспорт № MP3087791 личный номер 325005674062P13A0

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слоботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Младенков Ю.П.

(ФИО, дата, подпись)

07.05.2025

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных блоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещения. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

1. + 375 (29) 385-30-25
2. +375(29) 625-54-26

Замечания

1. Общестроительные работы

1. На балконе деформирован уплотнительная резинка.
2. левая створка на балконе не открывается на проветривание

2. Отделочные работы

1. Все три подоконника порезаны.
2. Трещина по стене от потолка до пола в комнате.

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 1 » 04 20 г.

г. Минск

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Госса В.А. паспорт № БИ 2682087 личный номер 4120648039134 квартира № 155

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодной и горячей водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слоботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Госса В.А.

30.04.2025

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводов и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Замечания

1. Общестроительные работы

- 1) левое окно (убрать штапики) - комната рядом с балконом
- 2) окно балкона отрегулировать на закрывание (левое верхнее) + правое окно; уплотнить окна (щели на улицу)
- 3) туалет - не работает прибор на вентиляции + не включается свет
Корридор - нет изоляции электропровод в развилке.
(нет крышки), сверху и снизу

2. Отделочные работы3. Сантехнические работы

В ванной комнате холодный туалет - вентиляция не включается

4. Электромонтажные и слаботочные работы

1 комплект ключей оставили

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«8» 04 _____ 20 г.

г. Минск

квартира № 157

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Мордас С.М. паспорт № МР 4451684 личный номер 31909847040РВФ

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Мордас С.М.

(ФИО, дата, подпись)

07.05.2025

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных блоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещения. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Оставлю

2 ключа

Замечания

1. Общестроительные работы

1. Отсутствуют резиновые заделки на всех окнах.

2. Разрушен порог ступенки при входе на балкон.

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
 «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«1» 04 _____ 20 г.

г. Минск

квартира № 159

Генподрядчик СУ-199, ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик
 (застройщик) гр. Королева СВ паспорт № МР4643340 личный номер
4220586 А088РВ3

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензий по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Королев Анатолий Сергеевич 26.04.2025
 (ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы** обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранить строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил

Претензий не имею 02.04.2025

Королев А.С.
 По доверенности

Замечания

1. Общестроительные работы

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слаботочные работы

+375 29 767 03 40

Акт №

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 1 » 04 20 г.

г. Минск

квартира № 162

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Цукасов О.А. паспорт № МБ3708965 личный номер 3060679А037РВ1

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Цукасов Олег Александрович
(ФИО, дата, подпись)

7.05.2025г

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных блоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

И.В. Шараев
Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

О.А. Цукасов

17.05.25

Замечания

1. Общестроительные работы Входная дверь - отсутствует глазок и регулировка (перекос двери); нет глазка отсутствующего. Внутреннее окно на окнах во всех комнатах поршни прокрутит стис

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слаботочные работы

7 список от внешнего заказчика оставлено
для устранения замечаний
01.04.2025г. У О.А. Жукаев

Акт № 165

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 19 » марта 2025г.

г. Минск

квартира № 165

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. АКС МТИ паспорт № _____ личный номер _____ составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Копия СЮ 19.03.2025
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы** обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.
Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Замечания

1. Общестроительные работы анкера на балконах и террасе
↓ регулировка окон и поклейка фибры на балкон.

2. Отделочные работы регулировка межкомнатных дверей
↓ Поклейка обоев (наместа, подклеить)
подклеить с/ч (убрать разводы)
трещина на откосе

Грассет СКП - 0,2
Ванн СТБ - 0,6
СКП - 0,5
ЭЛС - 0,0

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

30.02.25 *[Signature]* Исполнитель ИТО Н.А. Гуровцев
[Signature] *[Signature]*

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
 «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 19 » марта 2025г.

г. Минск

квартира № 166

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. ДИС МГУ паспорт № _____ личный номер _____ составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Комиссия СЮ 19.03.2025
 (ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных блоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.
 Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил

⊕

Замечания

1. Общестроительные работы *Ремонтировка балкона*
 - + Крепёж рамы балкона, *ремонтировка*
 - + *Ремонтировка окон*
 - + *Обработка балконной двери.*

2. Отделочные работы *Поклейка обоев на холст, коридор*
 - Переделать потолок*
 - Углы и заделать анкера на межкомнатных дверях*
 - Ремонтировка межкомнатных дверей*
 - Устранить царапины на дверях межкомнатных, поклейка*
 - Устранить заплата на плинтусах.*
 - Трещина на откосах*
 - 1303 - обои в коридоре, большой нахлест*

3. Сантехнические работы *Заменить унитаз (болтается, поджать болт)*
 - Обрать миллий лент на порожнике двери*

Ванн. с хл - 0,3
срл 0,4

Эл с - 0,0

4. Электромонтажные и слоботочные работы

8 0 02 25 МТО Инженер ПТО *Э.А. Туродов*
Кануров И. В.



сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«19» марта 2025г.

г. Минск

квартира № 167

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. УКС МГУ паспорт № _____ личный номер _____ составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Композна В.Ю. 19.03.2025
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.
Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Замечания


1. Общестроительные работы *аккера на потолки*
входных дверей (отрегулировать)

2. Отделочные работы *Переделать потолки*
переклеить обои (перенести стыки) в комнате коридора
13.03 - приобрести обои в коридоре
Воды - с ГМ - 0,5
с ХМ - 0,4
Трачот с ХМ - 0,2
Эл.ср - 0,0

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слаботочные работы

20.02.25 МПО и инженер ПТО Г.А. Пурозов (Г.А.)

Косиуров А.В. 

⊕

Акт № 170

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«19» марта 2025г.

г. Минск

квартира № 170

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. УКС НГИ паспорт № _____ личный номер _____ составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботоковые работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Комитет К Ю 19.03.2025
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводов и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.
Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

⊕ RD 170

Замечания

1. Общестроительные работы \leftarrow поправить анкера на балконе

2. Отделочные работы поправить угол в туалете

\leftarrow поправить потолок в комнате

\leftarrow поклеить обои в зал на кухне

\leftarrow коридор переклеить

13.03 - угол в туалете

3. Сантехнические работы

Туалет : СВ - 0,2


Ванн : СВ - 0,4

СГВ - 0,20

Эл. с. : - 0,0

4. Электромонтажные и слаботочные работы

20.02.25

 ИТО инженер ИТО Тyroвец И.А.

 Калужников А.В.

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительству объекта:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«19» марта 2025г.

г. Минск

квартира № 171

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. УКС МГУ паспорт № _____ личный номер _____ составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Кашаева Е.Ю. 19.03.2025

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных блоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

⊕

кв 171

Замечания

1. Общестроительные работы ⁺ *дизайн на балконе*

2. Отделочные работы ⁺ *Коридор переклеить*

⁺ *Мелкоштатные работы изразцами склеить
13.03 - подкрасить обои зеркала*

3. Сантехнические работы

*Ван СВВ - 0,4
СХВ - 0,4*

Эл.сч - 0,0

4. Электромонтажные и слоботочные работы

20.02.25

Дир. ИТО инженер ИТО Терехов И.А.

Кашуров И.В.



сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«19» марта 2025г.

г. Минск

квартира № 142

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. ФКС МГУ паспорт № _____ личный номер _____ составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Кашаева С Ю 19.03.2025
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключаящие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы** обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.
Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Шараев И.В.
Кашаева С Ю

+

кв 172

Замечания

1. Общестроительные работы ⁺ анкера на подшивку

2. Отделочные работы ⁺ треснут напольник на двери в кухне

двери (царапины, сколы)

В коридоре (мармаган обои)

переклеить обои в комнате (уалы, мусор под обоями)

Регулировка дверей

Поправить обои в кухне

13.05 - Подклеить обои в комнатах

- В кухне поменять напольник

РБТО обоев

3. Сантехнические работы

Ванн. СВВ - 0,4

СХВ - 0,4

Туалет СВВ - 0,2

Эл. СЧ - 0,0

4. Электромонтажные и слоботочные работы

20.02.25

[Signature]

МТО инженер ИГО Таровыч И.А.

[Signature]
Косица И.В.

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«1» 04 20 г.

г. Минск

квартира № 173

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» в лице начальника участка Шараев И.В... и заказчик (застройщик) г.р. Далецкий М.П. паспорт № МР 4809 399 личный номер 30412 79 1025 P B 9

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Далецкий М.П. (ФИО, дата, подпись) *07.05.25*

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных каналах, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения из них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Шараев И.В.
Далецкий М.П.

Замечания

1. Общестроительные работы Трещина окна вогнать + реушер.
по всей квартире. Замокная дверь
зажасить парешер
Согнет отлив в гостиной
Заменил уплотнитель на балконной раме
Реушер. балконом. рамы. Заменяю лопат. стена
в комн. с двойным окном. Зовед. уол над
дверн. проемом в комн. с двумя окнами (подремить)
2. Отделочные работы


3. Сантехнические работы Уплотн. душевик в ванной
Фрам душевика не переаравняет

4. Электромонтажные и слоботочные работы В распред. щитке
не взорвется правой автомат.

Трещина от шпательного замазка
оставлена для устранения замазка имеет
01.04.2025г.

В отбой от окон

Величкин



Ключей не оставлено

Принесли ключи 16.04.25

Акт №

2044 730-08-30

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:

«Застройка микрорайона Лопица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«1» 04 20 г.

г. Минск

квартира № 174

Генподрядчик СУ-199 (застройщик) 40104904036РВ/1 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шарая И.В., и заказчик (г. Третьяк О.Ю) паспорт № МР4814345 личный номер

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Третьяк В.А 13.05.2025 (ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключаящие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199 ОАО «Стройтрест №35»

Шарая И.В. (подпись)

Заказчик ключи от квартиры получил

О.Третьяк Третьяк О.Ю (подпись)

Замечания

1. Общестроительные работы


2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

Прилагается Акт осмотра объекта с выявлением
иеродн замечаний и 18 пунктов от 02.04.2025г.

Почтовый и юридический адрес:
220125 г. Минск,
ул. Острошицкая д.10,
помещение 5Н, каб. 5
+375 (44) 7490769 А1
+375 (29) 5490769 МТС



Реквизиты:
УНП № 690856659
P/C:BY37BLNB30120000311414000933
Код: BLNBVY2X
ОАО «БНБ-БАНК»
г. Минск, пр. Независимости, д.87а

Акт осмотра объекта

| | | | |
|---|----------------|-------|---------|
| По адресу: Минск | ул. Матюшина | д. 10 | кв. 144 |
| Произведен осмотр: Приемка ивара от застройщика | | | |
| Заказчик: Третьяк Ольга Юрьевна | тел.: +375 () | | |
| Осмотр произвел: Мороз А. А. Ф.И.О. | от «02» 04 | | 2025 |



Выявлен ряд замечаний:

1. Отслоение штукатурки от стен отмечено X; ✓
2. Отклонение от прямолинейности стен ≥ 3мм отмечено ✓
3. Отклонение от вертикальности стен > 10мм / м отмечено ✓; ✓
4. Отклонение от прямолинейности стальных пола > 2мм отмечено ✓
5. Трещины по стенам ширина раскрытия > 0,2мм отмечено ✓
6. Отклонение от горизонтальности устьевых подоконной доски > 2мм / изделие
7. Отсутствуют заглушки по подоконным доскам
8. Развернувшаяся коррозия крепежей отмечено ∞; ✓
9. Очистка от загрязнения штукатурным составом стальных пола
10. Повреждение уплотнителя оконного (дверь входная поджиги)
11. Зазоры по Т-образным соединениям зазоры по шпательным всем (поджиги); ✓
12. Отсутствует заглушка по профилю (поджиги) +
13. Необходимо выровнять регулировку створки отмечено, нет ✓

14. Поврежденные слои по руинам слои и (отмечено);

15. Вмятины, забои по профилю оконных откосов

"АА" и "Вмятина";

16. Из тела штукатурки и стяжки выступают кабель-каналы;

17.

17. Волосные царапины $> 75 \text{ мм/м}^2$, локальные царапины $> 1 \text{ мм}$ натирающая оконных блоков слезо \rightarrow наружно краем

подоконника

ОК1 - верхний ряд левый стеклопакет

ОК2 - левый стеклопакет

ОК3 - 1 стеклопакет

18. Царапины по подоконным доскам, 0



сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
 «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 19 » марта 2025г.

г. Минск

квартира № 175

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Же Нгу паспорт № _____ личный номер _____ составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Кашинская Р Ю 19.03.2025
 (ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

И.В. Шараев

Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил

И.В. Шараев

Замечания

1. Общестроительные работы *откосы трещины*

2. Отделочные работы *+ трещины в туалете и в ванной*

+ в коридоре закрыть коробку (слаботочка)

переклеить обои на кухне

+ переклеить обои в коридоре

двери межкомнатного блока, трещины

13.03 - подклеить обои в кухне и коридоре

- усеивать цапфы на бетон. Зверях

18.03 перевесить дверь (поменять стамеску)

3. Сантехнические работы

Ванн. СХВ - 0,4

СХВ - 0,2

Туалет: СХВ - 0,2

ЭЛ.от - 0,1

4. Электромонтажные и слаботочные работы

20.02.25

ИТО мастер ИТО Туровиц А.А.

Колупод.В.

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительству объекта:
 «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 19 » марта 2025г.

г. Минск

квартира № 176

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. ХКБ НГЧ паспорт № _____ личный номер _____ составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Кашакина С Ю

18.03.2025

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, полах и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

И.В. Шараев
 Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил

4

Замечания

1. Общестроительные работы *трещины откосов
линера на подвале*
2. Отделочные работы *поправить откос в с/у*
3. Сантехнические работы
*Ванн. СГМ - 0,4
 СХВ - 0,4
 Эл. ст. - 0,0*
4. Электромонтажные и слоботочные работы *нет шайбы выключателя
отсутствует фидерок.*

20.02.25

[Signature] ИТО инженер ИТО Турова И.А.

[Signature] Кошуров В.

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«1» 09 2025г.

г. Минск

квартира № 148

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В. и заказчик (застройщик) г.р. Кошечник Е.В. паспорт № 1090885406РВ32 личный номер МР2880012 составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Кошечник Е.В.

13.05.2025

Шараев

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, полах и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Шараев

Е.В. Кошечник

Замечания

1. Общестроительные работы Регулировка окон по всей
квартире.
Ремонт дверей в туалете, комнате

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

Древоточа от верха и нижнего замков
оснавлены для ускорения работ

01.04.2025

Влад

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
 «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«19» марта 2025г.

г. Минск

квартира № 180

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. ЖКЕ МГИ паспорт № _____ личный номер _____ составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Комитет, СУ 19.03.2025 _____
 (ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C.

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных блоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещения. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил



Замечания

1. Общестроительные работы Трещина в ванной 2шт. и откосы и туалет
Амюра на подтеки

2. Отделочные работы переклеить кухню и прихожую

3. Сантехнические работы

Трапез СХВ-0,2
Вант. СГВ-0,4
СХВ-0,4

Эл. ул - 0,1

4. Электромонтажные и слоботочные работы нет накладок на розетку
и выключатель в комнате

20.02.25

ИТО инспектор ИТО Гуровенко И.А.

Колесов И.В.

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«19» марта 2025г.

г. Минск

квартира № 181

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. АКС МГУ паспорт № _____ личный номер _____ составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Каштаня Е.О. 19.03.2025
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводов и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключаящие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.
Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

кв 181

+

Замечания

1. Общестроительные работы

2. Отделочные работы *поклеить обои в коридоре*

3. Сантехнические работы

*Ванн. СГВ - 0,4
СХВ - 0,4*

ЭЛ.СЧ - 0,1

4. Электромонтажные и слоботочные работы

2002.25

МТО инженер ПТО Тороков М.А.

Карпов А.В.



сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
 «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«19» марта 2025г.

г. Минск

квартира № 185

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. ДКЕ ИГи паспорт № _____ личный номер _____ составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Кашаев И.В.

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил



Замечания

1. Общестроительные работы Анкер на подшивке
трепаном на откосах и в бойлой и тумбете

2. Отделочные работы + переклеить стену в прихожей
двери метало-пластиковые сколы, царапины.
13.03 - обои в шахмате (воздуше вверху)

3. Сантехнические работы
Тракет СХВ - 0,2
СХВ 0,3
СГВ - 0,5
Эл. сл. - 0,0

4. Электромонтажные и слоботочные работы

20.02.25

ИТО инженер ИТО Туровский И.А.

Колесов И.В.

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 19 » марта 2025г.

г. Минск

квартира № 186

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. ЖКЕ МСЦ паспорт № _____ личный номер _____ составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, каналы ации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имеют.

Копия от 19.03.2025
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

И.В. Шараев

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

И.В. Шараев

Замечания

1. Общестроительные работы *трещина в стяжке пола откоса*
+ Анкера на подшивке

2. Отделочные работы *Вмятина на потолке в коридоре*
царапина и отслоение обоев межкомнатной
13.03 - Царапина замочника на двери
- дырочка в коробе

3. Сантехнические работы
Ван СХВ-0,3
СГВ-0,5
Эл. ст - 0,0

4. Электромонтажные и слоботочные работы

2002.25

МТО инспектор ПТО Туровцев М.А.

Карпов М.В.

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«15» 04 20 г.

г. Минск

квартира № 188

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Гусев Михаил В.И. паспорт № МР2617863 личный номер 32009841028РВ8

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слоботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имеют.

Гусев Михаил Владимирович 25.04.2025

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводов и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных блоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранить строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик

ключи от квартиры получил

Особова Ольга Викторовна

Замечания

1. Общестроительные работы

- + Трещина на стене и в углу на балконе.
- + Выбоина в стене в коридоре.

2. Отделочные работы

- + Трещина раме со стороны улицы (откол рамы)
- + Смола на ручках окон
- + Поцарапанная порожки
- + Карандаши на внешней стороне окна (рама)
- + Не плотное закрытие балконной двери (вероятно болтаются)

3. Сантехнические работы

- + Нет комнатной ванны

4. Электромонтажные и слоботочные работы

- + Выбивает пазетник в электрощитке
- + Нет комплектующие элект-ва в 2х комнатах (все розетки)
- + Не работает вентиляция на кухне?

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«01» 09 2025г.

г.Минск

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) г.р. Гамеука Ольга паспорт № MR3788500 личный номер 41202914054PB4 составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № 189 с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Гамеука Ольга Ивановна 26.04.25 ГО
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция. Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др. Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных блоках, установленных на кухне, ванной и туалете. В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Замечания

1. Общестроительные работы Квартира полностью затоплена
на полу во всех комнатах залив воды
многошурш замок, рабуха, обои во всех
комнатах панелей, гирюю воду.
двери с деформацией и дверные коробки
и ламинация кривые. Порог на
подполье вывалился не качественно кривой
подполье вывалился не качественно кривой
2. Отделочные работы окна все в строительной ленте.
Уплотнительные резинки на подполье
под зашпатель окна. Пласты либо окна
не фиксируются в ретини проветривающ
откосы подоконника в местах примыка
ние деформации
Проблемы демонтировать (поднять)
весь ламинату и шпатель все замок
или обои во всех комнатах.
3. Сантехнические работы Тумбу зашпатель так как
ока стоит в воде.
Там деформация ламинату и обои
просу просушка с нами по номеру
телефона 8-029-147-94-22 для фиксации
просушки квартиры.

4. Электромонтажные и слоботочные работы

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошница-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 1 » 04 20 г.

г. Минск

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараев И.В., и заказчик (застройщик) гр. Санжелевич И.А. паспорт № 14P4833652 личный номер 4040294058РВ8

квартира № 193

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слоботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Прегеизин по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п. 1, 2, 3, 4 не имеет.

Санжелевич Ирина Анатольевна 10.05.2025 г.
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция. Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др. Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете. В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока. При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает. Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам. Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранить строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199 ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.


Заказчик ключи от квартиры получил



Замечания

1. Общестроительные работы Входная дверь фрезная;
Отклонение от вертикали в/б, продувание окон/балкона)
не закрывается входная дверь
2. Отделочные работы Грелки из минерального слоя
прилипающие к стене слоя стяжки отслоение, не
плотно прилегает
3. Сантехнические работы
4. Электромонтажные и слоботочные работы
торчат ЗЛ проводки около багнета все исправно

01.04.2021.

 Самыхин С.А.
ознакомлена

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 1 » 04 2025г.

г. Минск

квартира № 194

Генподрядчик СУ-199, ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Лютко С.В. паспорт № MP4863896 личный номер 4060287 B 024 PBY составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п. 1, 2, 3, 4 не имею.

Лютко С.В. 20.05.2025г.

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещения. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Замечания

1. Общестроительные работы

Лифтовой тамбур 9 этажа
на двери большой ствол двери

Z

2. Отделочные работы

- 1) Отсутствуют мерскокомпактные дверные рубли (фурля, двухпальчатая, кузья)
 - 2) В окнах отсутствует уплотнитель
 - 3) В окнах (всех) пластмассовые распорки.
 - 4) Грешит на откосах
 - 5) Довая штукатурка на откосе (кузья)
 - 6) Регулировка окна (створка кузья)
 - 7) Регулировка балкона в двери
3. Сантехнические работы Уплотнительная резина в окнах.

Z

4. Электромонтажные и слоботочные работы

Z

Оставила один ключ Лютько С.В.

8029 560-08-49

Забрала ключи Лютько С.В. *[Signature]*

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 8 » 04 2025г.

г. Минск

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Алексеева И.В. паспорт № MP5018946 личный номер 4130988-1044РВ4 составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № 204 с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слабочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электропития, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Прегезии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имеет.

Алексеева И.В. 14.04.2025г.
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. **Вам запрещено** самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для пригона.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вь** обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

И.В. Шараев
Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Алексеева И.В.

Замечания

1. Общестроительные работы

Отрегулировать окно на левом

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

Не включается свет на левом,
не включается свет в прихожей
выключатели на кухне работают плохо, не с разу
проверить свет в этих комнатах и у нас

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошница-7, Жилой дом №3 по генплану»

«14» 04 20 г.

г. Минск

Генподрядчик СУ-199 (застройщик) ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик
3070544068РВ9 пр. Догалецко П.А. паспорт № МС 3668548 личный номер

квартира № 206

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Претензий не имею  25.04.2025г.

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная пригочно-вытяжная вентиляция. Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентиляционных каналах, установленных на кухне, ванной и туалете. В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Ключи от вх. двери получены 

1. Общестроительные работы

^{Замечания}
Ремонт стяжки около выхода
Груб придорож освещения.

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
 «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«17» 04 _____ 20 г.

г. Минск

квартира № 207

Генподрядчик СУ-199, ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик
 (застройщик) гр. Канчанин С.М. паспорт № МР4859135 личный номер
3290543А101РВ5

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п. 1, 2, 3, 4 не имею.

Канчанин С.М.

14.05.2022

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключаящие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил

Замечания

1. Общестроительные работы

В жилой комнате 19,1 кв (сообщенной с кухней) на стыке стены и пола отверстия (пробая стоецы)

В ж/к комнате 19,1 кв в проеме видна закладка детали. На балконе левая створка окна не открывается на проветривание

2. Отделочные работы

Плюсы в туалете, ванне и жилых комнатах имеют повреждения с наружной стены

3. Сантехнические работы

- 1) Не закреплены трубы должным образом в ванне, туалете
- 2) В жилой комнате 19,1 кв в стене установлена труба отопления

4. Электромонтажные и слоботочные работы

- 1) В туалете отсутствует светильник нет освещения
- 2) В жилой комнате 19,1 кв не закреплена розетка.
- 3) В ванне светильник "БРАК" нет освещения
- 4) В туалете отсутствует светильник, прибор не работает
- 5)

07.05.2025

Вставил ключ для
устранения замечаний
С.И. Канашкин С.И.

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:

«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«8» 04 20 г.

8-029 25-99-304
г. Минск

квартира № 216

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараев И.В., и заказчик (застройщик) гр. Мусейчук П.В. паспорт № MP 3041859 личный номер 4240664100-79734

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слоботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Мусейчук Наталья Валерьевна 04.05.2020
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Замечания

1. Общестроительные работы

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слаботочные работы

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительству объекта:
 «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«1» 09 2025г.

г. Минск

квартира № 118

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице нач. участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Ильинорич Д.А. паспорт № 10P4918042 личный номер 2260288034PB3 составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (чистовой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, чистовая отделка полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, установка электроплит, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Ильинорич Д.А. 05.05.2025
 (ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключаящие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы **обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил

Замечания

1. Общестроительные работы

1. Выблещивание и крошение другого цвета под штукатурной поверхностью потолка в зале-гостинной.
2. Следы деформации и сколов верхнего левого угла двери туалета.
3. Неровности потолка в комнате под доску- (вкладыш, впадин и т.д.).
4. Дефективная штукатурка на балконе на высоте от пола до потолка и на неровностях.

2. Отделочные работы

1. Не ровные, волнистые потолки, штукатурка, отслоившаяся в ряде мест, впадины (малая гостиная, балкон). На балконе не закреплена бетонная рама, не отремонтированы окна, паркет при открытии.
2. Порезанные проволочки, выходящие в нескольких местах (малая гостиная, коридор на дорогу).
3. Треснувшая рама двери в комнату, также на обшивке потолка отслоение крошки (кухня, ванна).

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

Не работает свет в туалете.

Дилное от шлоного зогниой оставлюви рлч
устраишою зогнеотий. Р 02.04.252.

Ключ забрали.

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
 «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«01» 04 2025г.

г. Минск

квартира № 220

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Квитковская Д.Н. паспорт № MP 289 66886 личный номер 42 303 86 А 037 РВ2

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Квитковская Дарья Александровна

(ФИО, дата, подпись)

25.04.2025.

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещения. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил

Замечания

1. Общестроительные работы

Дверь на балконе сверху справа выше уплотнителем.
Подоконники все с глубокими царапинами.

2. Отделочные работы

- ✓ На потолках во всех комнатах и в ванной
 - ✓ сколы, трещинки незаметно растворили.
 - ✓ В ванной комнате где выход душевой со стены осыпалась штукатурка.
- На полу в комнате около батареи повреждена стяжка пола (выбоина.)

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

Оставлено 2 мешка верхний и нижний ящик.
Все цитированные замечания

 Сивинская Д.И.

02.04.2025г.

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
 «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«01» 04 2025г.

г. Минск

квартира № 221

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараев И.В., и заказчик (застройщик) гр. Тайцук В.А. паспорт № РР0222293 личный номер 3050397000РВ9

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имеют.

Тайцук В.А. 06.05.25

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключаящие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Тайцук В.А.
ключи переданы владелицу
Дорожная

В.л. мис дефектная верооятность

Замечания

1. Общестроительные работы

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
 «Застройка микрорайона Лопица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«01» 09 2015г.

г Минск

квартира № 222

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Камуро И. В. паспорт № МР 4855581 личный номер 3080 173 4 100 РВ 301

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слоботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имеет.

Камуро И. В. 01.04.2015

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит проушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы** обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.




Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
 ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
 ключи от квартиры получил

Замечания

1. Общестроительные работы трещины отрыва на входе,

2. Отделочные работы 2 волосяные трещины на стенах в штукатурном слое.

3. Сантехнические работы нет.
4. Электромонтажные и слоботочные работы нет.


Акт №

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 01 » 04 2025г.

г. Минск

квартира № 226

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Шеякова Е.С. паспорт № МР 4076602 личный номер 40205604001РВ4

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № 226 с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Шеякова Елена Степановна 04.05.2025 

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная пригодно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил



Замечания

1. Общестроительные работы

- не закрывается дверь на балконе и левая и правая,
- на подоконнике две балки изогнуты;
- краска на шпательке окна (внутри слева) отшелушилась;
- не закрывается без надавливания входная дверь металлическим замком

2. Отделочные работы

- сырые стены вверху в кладовке внутри и снаружи, угол снаружи в санузле;
- стены в комнате (справа) вверху,
- угол в кухне возле батареи

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слаботочные работы

Наименование работ для входной двери
оставлены для строителей для устранения
замечаний

Иван В.С. Филисов
01.04.2015

80293300390

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«8» 04 20 г.

г. Минск

квартира № 235

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Богданцевич С.И. паспорт № КН 2646294 личный номер 31610746004РВ 6

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительного-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слоботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Прегензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имеют.

Финенер Елена Константиновна
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ 14.05.25

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная пригочно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

С.И. Богданцевич
по факсу Инос

Замечания

1. Общестроительные работы Горюха электропроводка
на выключатель в жилой комнате
выбирает от уровня пола.
Не открывает стеклопакет лоджии.
Це 2-ой батареи в кухне - газитная
ближе к спальне

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слаботочные работы

Ключи оставила 17.04.25
от Мишиной Зенка

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

«29» 04 20 г.

г. Минск

квартира № 237

Генподрядчик СУ-199 (застройщик) ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (г. Дзержинск) паспорт № МР4113283 личный номер

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительно-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Прегеизил по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Дзержинская Леоновна 07.05.25 Дзерж
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранит строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

И.В. Шараев Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Дзержинская Леоновна
Оставляю 2 ключа

Замечания

1. Общестроительные работы

Убрать птичье гнездо и помёт.

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слаботочные работы

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:
«Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 1 » 04 _____ 20 г.

г. Минск

квартира № 240

Генподрядчик СУ-199 ОДО «Стройтрест №35» в лице начальника участка Шараев И.В., и заказчик (застройщик) гр. Тришневский В. паспорт № MC 1775216 личный номер 308048213053PB2

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительного-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Тришневский Виталий Григорьевич 01.04.2025

(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах **Вашей** квартиры, Предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C

Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В **Вашей** квартире установлены герметичные окна, исключающие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещении. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для пригона.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период **Вы обязаны** регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранить строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОДО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Тришневский не имеет

01.04.2025.

Замечания

1. Общестроительные работы

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы

сдачи-приемки квартиры с отделкой по законченному строительством объекту:

«Застройка микрорайона Лопица-7. Жилой дом №3 по генплану»

« 1 » 04 20 г.

г. Минск

квартира № 241

Генподрядчик СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», в лице начальника участка Шараева И.В., и заказчик (застройщик) гр. Бразд Д Д паспорт № 14125133186 личный номер 57406001011135

составили настоящий акт в том, что при сдаче-приемке квартиры № _____ с отделкой (черновой) в квартире выполнены следующие виды строительного-монтажных и специальных работ:

1. Общестроительные работы (устройство стен, перегородок, заполнение оконных проемов, установка входных дверей и другие работы).
2. Отделочные работы (штукатурные работы, устройство полов, стен, потолков и другие работы)
3. Сантехнические работы (прокладка стояков холодного и горячего водоснабжения, канализации, установка счетчиков холодной и горячей воды)
4. Электромонтажные и слаботочные работы (устройство внутриквартирной разводки, устройство розеток, выключателей и другие работы)
5. Претензии по составу и качеству выполненных работ, перечисленных в п.п.1,2,3,4 не имею.

Бразд Д Д 01.04.2025
(ФИО, дата, подпись)

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации квартиры в жилом доме со стеклопакетами

Для поддержания оптимального температурно-влажностного режима в жилых комнатах Вашей квартиры, предусмотрено водяное отопление и естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Нагревательные приборы в квартире установлены из расчета поддержания температуры в помещениях +18°C. Вам запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения системы отопления – замену нагревательных приборов, увеличение поверхности теплоотдачи нагревательных приборов, изменение схемы обвязки приборов и диаметров стояков, подводок и др.

Естественная вентиляция квартиры предусматривает воздухообмен – приток наружного воздуха через окна, и вытяжку через решетки в вентблоках, установленных на кухне, ванной и туалете.

В Вашей квартире установлены герметичные окна, исключаящие переохлаждение помещений, продувание, неконтролируемое поступление наружного воздуха в помещения. В связи с этим, чтобы осуществлялся воздухообмен (работала вытяжка), необходимо обеспечить поступление наружного воздуха через форточки или специальные щели для притока.

При отсутствии притока наружного воздуха, вытяжка из квартиры не работает.

Первые 1-2 года после заселения происходит просушка строительных конструкций здания. В этот период Вы обязаны регулярно проветривать помещение из расчета не менее 10 минут в течение каждого часа или обеспечить долгосрочное проветривание в любое время суток. Это ускорит стабилизацию относительной влажности воздуха в помещениях, а также исключит появление сырости и конденсата на стенах, потолках и окнах. Рекомендуется в этот период держать двери в ванной и кухне открытыми, во время своего отсутствия оставлять открытой форточку, не вешать ковры на наружной стене, не устанавливать мебель вплотную к наружным стенам.

Вам категорически запрещается самовольно производить изменения системы вентиляции. Выполнение данной инструкции позволит снизить влажность воздуха в квартире, значительно влияющую на здоровье людей через микрофлору помещений, а также сохранить строительные конструкции от возникновения на них сырости, плесени и грибка.

Представитель ф-ла СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

Шараев И.В.

Заказчик
ключи от квартиры получил

Бразд Д Д 02.04.2025
Претензий не имею

Замечания

1. Общестроительные работы

2. Отделочные работы

3. Сантехнические работы

4. Электромонтажные и слоботочные работы
