



ОКПО 01279429/5014
УНП 1002381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

03.06.2025 № 1-18/7-1011

на № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Об уточнении проектных решений

По объекту: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный» проект АИ лист 47 изм. 7 пункт 8 "При изготовлении однодольных дверных блоков для проемов шириной ≥ 1000 мм, обеспечить проем в свету не менее $900 \times 2000(h)$ мм. При изготовлении двупольных дверных блоков одна из створок в открытом состоянии должна обеспечить проем в свету не менее $900 \times 2000(h)$ ". Просим вас внести изменения в указанную высоту проемов в свету на 1,95м в соответствии с СН 2.02.05-2020 п.7.2.8. Просим изменить ширину однодольных проемов в свету на ≥ 800 (кроме путей эвакуации).

Главный инженер

Д.В. Макавичик