

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 205
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/рачунак BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBBY2X
Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Белінвестбанк»
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100135622, АКПА 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru




**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
Специализированное
управление № 205
(СУ-205 ОАО «МАПІД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBBY2X
Дирекция по г. Минску и Минской области
ОАО «Белинвестбанк»
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100135622, ОКПО 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru

04.06.25 № 58-13/1818

на № _____ ад _____



КУП «УКС
Мингорисполкома»

Заместителю главного
инженера по качеству
ОАО «МАПІД»
Капринину В.В.

Об устранении замечаний

В ответ на Ваше обращение № 18-23/5126 от 28.05.2025 (№ 22-7/4339 от 29.05.2025) по адресу ж.д.№28, кв.№8 по ул.С.Монюшко по вопросу течи стояка холодного водоснабжения и конденсата на бочке унитаза сообщаем, что на момент обследования течи стояка не обнаружено, капельные образования на трубопроводе холодного водоснабжения, подводке и бочке унитаза являются проявлением конденсата.

На основании вышеизложенного обращение в адрес СУ-205 ОАО «МАПІД» необоснованно.

Копия служебной записки, фотографии прилагается.

Первый заместитель начальника
управления - главный инженер

О.В. Усевич

Гербову заявителем назовшим
управлением - главному
инженеру СЧ-205 ОАО "МНПСХ"
Усобицу О.В.

Существенная замечена
04.06.2025г.

Гербову со Вашего сведения, что по адресу
г. Минск ул. С. Машинно д. 28, кв 8 было обращено
инициатива на предмет образования конденсата и
теги стоима холодного водоснабжения.

На момент обследования теги холодного
стоима не обнаружено. Капельное образование
на трубопроводах холодного водоснабжения, подборки
к унитаду и на баке унитада это проблемы
капучината. Фотографии прилагаются.

Исходя из вышеуказанного прошу,
обращение инциатива, считать не обоснованным.

Производителем
работ

Г. Д. Д.

Д. Д. Комаров

