

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Будаўнічае
ўпраўленне № 256
(СУ-256 ААТ «МАПІД»)**

вул. Р. Люксембург, 205, к. 53
220036, г. Мінск

Тэлефон/факс (+375 17) 322-66-45
Р/рахунак BY90BLBB30120100135571001001
BIC BLBBBY2X

Аддзяленне № 539 ААТ «Белінвестбанк»
г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100135571, АКПА 14790112
Email: su256mapid@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Строительное
управление № 256
(СУ-256 ОАО «МАПИД»)**

ул. Р. Люксембург, 205, к. 53
220036, г. Минск

Телефон/факс (+375 17) 322-66-45
Р/счет BY90BLBB30120100135571001001
BIC BLBBBY2X

Отделение № 539 ОАО «Белинвестбанк»
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНН 100135571, ОКПО 14790112
Email: su256mapid@mail.ru

06.06.2025 № 52-6/1420

на № _____ ад _____

О корректировке СД

КУП «УКС Мингорисполкома»

СУ-256 ОАО «МАПИД» сообщает Вам, что по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилуцкая – ул. Глаголева – 2-й Прилуцкий пер. в г. Минске.» в проектной документации выявлено несоответствие отобранного на плане раздела ГП-2 существующего кабеля 10кВ с его фактическим расположением. Вследствие чего последний пересекает проектный колодец ККС-3, находящийся возле прокола телефонной канализации через улицу 2-й Прилуцкий переулок, в двух местах.

На основании вышеизложенного, просим откорректировать проектно-сметную документацию.

Схема с указанием фактических координат расположения кабеля 10кВ прилагается.

Первый заместитель начальника
управления – главный инженер

Д. М. Горбацевич

