


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

**Філіял**  
**БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199**  
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск  
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

**Филиал**  
**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**  
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск  
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»  
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

06.06.2025 № 1508/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Минский городской технопарк»  
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС Мингорисполкома»

О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске». 15 очередь на основании записей в журнале авторского надзора необходимо внести изменения в проектно-сметную документацию:

1. В процессе производства работ была выявлена необходимость демонтажа асфальтобетонной стяжки по всей площади кровли.
2. Пароизоляционный слой выполнить из кровельного наплавленного материала К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0.
3. Узел 8К по оси 2-АД исключить. Вместо узла 8К применить узел 10К (высота бруса 180мм.) (металлический профиль шириной 1,0м. общей длины 48м.п.) лист 10. 21.004.15-37-АР.
4. Кровлю в осях 2-4, А-Д выполнить по уклону (тип 1).
5. Тип кровли 1. 2. 4. Принять нижний слой утеплителя 50мм., верхний слой 30мм.
6. Позиция 5 (стальной уголок) лист 10 АР не выполнять на узлах 1К, 2К, 3К, 4К, 11К, 12К листы 9, 10. 21.004.15-37-АР.

Просим рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

С уважением,  
директор

В.А. Борейко