



ОКПО 012794295015  
УНП 102401648



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

Упраўленне вентыляцыі і  
сантэхнічных работ

Управление вентиляции и  
сантехнических работ

(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)

(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г.  
Мінск  
тэл. (017) 270 54 26, факс (017) 270 54 26,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@uvsr.trest1.by

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
тел. (017) 270 54 26, факс (017) 270 54 26,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@uvsr.trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
на г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBВY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад 13.06.2025 № 479  
на  
№ ад

Заместителю директора  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Насертдинову И.А.

Копия: Главному инженеру  
УП «Минскпроект»  
Харламову М.А.

Копия: Первому заместителю  
генерального директора-  
главному инженеру  
ОАО «Стройтрест №1»  
Боркину Я.В.

**Объект: «Строительство многопрофильной поликлиники  
в пос.Восточный»**

Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1»  
направляет Вам замечания по ПСД раздела 17.060.0.01-ОВ:

1. В связи с отсутствием в РБ сертифицированных производителей **круглых** воздуховодов б=1мм в огнезащитном покрытии, проектные воздуховоды системы ПД-1 Ø200 б=1мм с пределом огнестойкости EI 45 заменить на **прямоугольные** 200x200 б=1мм с тем же пределом огнестойкости.
2. Выдать новое проектное решение по монтажу прямоугольных воздуховодов 700x400 системы ВД-1 на 2-м этаже в осях 13-14/Ж-К в связи с невозможностью выполнения проектного решения по изм.6 из-за наличия строительной балки.
3. Внести в спецификацию и смету предусмотренные проектом, но отсутствующие в спецификации шумоглушители:  
-ГТК 1-3 – 1 шт;  
-ГТК 1-5 – 2 шт;

-ГТК 1-1 – 2шт;

-ГП 1-2 – 2шт;

-ГП 2-2 – 2шт.

4.Внести в спецификацию и смету предусмотренные проектом, но отсутствующие в спецификации клапаны противопожарные с э/приводом 220В канального типа:

-Ø 125 – 1шт;

-300x250 – 1шт;

-500x350 – 1шт.

Начальник управления

А.И.Стригельский

-375 29 670 43 26 Письменский Е.П.