



МІНСКІ ГАРАДСКІ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
КАМІТЭТ АРХІТЭКТУРЫ І ГОРАДАБУДАЎНІЦТВА
Праектнае камунальнае
унітарнае прадпрыемства
«МІНСКПРАЕКТ»

вул. Берсана, 3, г. Мінск, 220030
тэл.: 017 379 67 66, факс: 017 379 61 97
e-mail: info@minskproekt.by

Р/р ВУ38ВЛВВ30120100302672001001

Цэнтр банкаўскіх паслуг № 538

ААТ «Белінвестбанк», г. Мінск, БИК ВЛВВВУ2Х

УНП 100302672 АКПА 058813765000

13.06.2025 № ОИ-27/3393

На № _____ ад _____

100302672
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Проектное коммунальное
унитарное предприятие
«МИНСКПРОЕКТ»

ул. Берсона, 3, г. Минск, 220030
тел.: 017 379 67 66, факс: 017 379 61 97
e-mail: info@minskproekt.by

Р/с ВУ38ВЛВВ30120100302672001001

Центр банковских услуг № 538

ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК ВЛВВВУ2Х

УНП 100302672 ОКПО 058813765000

ООО «Минский городской
технопарк»

УП «УКС Мингорисполкома»
ул. Советская, 17,
г. Минск, 220050

О предоставлении
информации для завершения
разработки проектной
документации

УП «Минскпроект» по объекту №21.004.29-3 «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске». 29 – очередь модернизация здания №3 по генплану в осях 4-26; В-Х и 4-34; А/1-В для возможности завершения раздела проектной документации «Организация строительства» просим оперативно предоставить следующую информацию:

- место размещения временных бытовых помещений с учетом ранее выполненного благоустройства территории объекта в целом;
- технические условия на временное электроснабжение и водоснабжение строительной площадки.

Также, направляем данные по сбору нагрузок на получение временных технических условий на электро- и водоснабжение.

Приложение: на 1 листе в 1 экземпляре.

Главный инженер

М.А.Харламов

**21.004.29-3 Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8
в г. Минске. 29 очередь**

1	Бытовые помещения с учетом обогрева	-	15	3,6	54	0,8	43
2	Сварочная однопостовая установка	ПОУС	2	32	64	0,35	22
3	Компрессорная установка	СО - 2	2	3	6	0,7	4
4	Трансформатор понижения	ИВ - 4	2	4	8	0,35	3
5	Ручной электроинструмент	-	20	1,5	30	0,15	5
6	Вибратор глубинный	ИВ - 47	1	0,8	0,8	0,35	0
7	Освещение рабочих мест	-	20	0,1	2	1	2
8	Освещение площадки	-	20	0,25	5	1	5
Итого:							84

ДАННЫЕ ПО ВРЕМЕННОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ВЕСЬ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Для временного водоснабжения стройплощадки:

- для технических нужд - 4м³ в сутки

- для пожаротушения – 20 л/сек.

Для питьевых нужд – вода привозная бутилированная.