

Е-MAIL: SMG@liftmontazh.by  
ПТО (А1): +375 (29) 132-51-90  
ДИРЕКТОР (А1): +375 (29) 687-10-07  
исх. 29925 от 12.06.2025  
на от

СУ – 94 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №1»

ООО «ЛЮКСЛИФТ»

УП «УКС МИНГОРИСПОЛКОМА»

ООО «СПЕЦМОНТАЖ ГРУПП» по объекту «1.1.Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детская поликлиника на 680 посещений в квартале №29.11» в части монтажа и наладки лифтового оборудования сообщает следующее: при наладке лифта зав.№ 1004, в процессе подключения проводки возникла неясность, связанная с тем, что станция управления лифтом изготовлена турецким производителем, а двери и УПДКЛ – заводом ОАО «Могилевлифтмаш» и отсутствует схема подключения (взаимоувязки) данных элементов между собой. Также невозможно идентифицировать порядок подключения эмпирическим путем ввиду разного цвета проводов. Во избежание порчи оборудования, просим в кратчайшие сроки предоставить схему подключения к производству работ либо произвести данное подключение силами завода-производителя в рамках устранения недостатков.

Контактное лицо:  
+375 29 319 18 72 – Евгений Владимирович

Директор  
ООО «СПЕЦМОНТАЖ ГРУПП»



Титов А.Л.