



Товариства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрес: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл.факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел.факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

09.06.2025 № 01-02/1899
На № _____ от _____

Начальнику филиала СУ-120
ОАО «Стройтрест № 4»
Силантьеву Д. Н.

О внесении изменений

ООО «Телекомсвязьстрой» выполняет работы по строительству сетей связи на объекте "Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул. Красноармейской, 11". В соответствии с проектом 22.013-СС необходимо заменить кабельные колодцы и усилить их бетонными плитами. Для выполнения данных работ необходим демонтаж асфальтового покрытия проезжей части ул. Красноармейская. Сообщаем, что восстановление асфальтового покрытия проектом 22.013-СС не предусмотрено. Просим включить в соответствующий раздел проектно-сметной документации материалы и работы для восстановления проезжей части.

Так же сообщаем, что в связи с вынужденным (во избежание перекрытия системой вентиляции) изменением трасс прокладки кабеля системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре по коридорам в осях 4-13 (трубы проложены по противоположной стороне коридора) на отм. 0.0, +3.4, +7.3, а также значительным расстоянием (~1м) между подвесным потолком, где установлены пожарные извещатели и плитами перекрытия, по которым проложены кабельные линии, возникла необходимость в дополнительном количестве кабеля КСВВ 2x0.5 – 200м, КМВВ 1x2x1,5 - 100м, КМВВ 1x2x1 - 40м.

Первый заместитель директора

Норко О. Н.

Исполнитель: Шримф С.В.
тел. +375 297626520

