

УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫІ
АДМІНІСТРАЦЫІ
КАСТРЫЧНІЦКАГА РАЁНА г. МІНСКА
Дзяржаўная ўстанова адукацыі
«Сярэдняя школа № 226 г.Мінска»
вул.Ніколы Тэслы, 31, 220065,
г.Мінск
тел. 2709858, тел./факс 2709858
sch226@minskedu.gov.by
р/с № ВУ44АКВВ36046255500385400000
ЦБП № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Мінска,
БІК АКВВВУ2Х УНП 193634610,
АКПА 506205355000

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТАБРСКОГО РАЙОНА г. МИНСКА
Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 226 г.Минска»
ул.Николы Теслы, 31, 220065,
г. Минск
тел. 2709858, тел./факс 2709858
sch226@minskedu.gov.by
р/с № ВУ44АКВВ36046255500385400000
ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минска,
БИК АКВВВУ2Х УНП 193634610,
ОКПО 506205355000

« 17 » июня 2025 г. № 1-25/781
На № _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия:

ОАО «Стройтрест № 35»

филиал СУ-201

Управление по образованию
администрации Октябрьского
района г.Минска

ГУ «Центр по обеспечению
деятельности бюджетных
организаций
администрации Октябрьского
района г.Минска»

О проведении ремонтных работ

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 226 г.Минска» функционирует с 01 сентября 2022 года. В школе на конец 2024/2025 учебного года обучается 2194 учащихся при проектной мощности 1056. Важнейшая задача администрации школы – обеспечение безопасного режима функционирования объекта.

В течение 3 лет эксплуатации в период выпадения осадков и таяния снега на постоянной основе происходит заливка подвальных помещений, в которых расположены гардеробы, тир, технические помещения, в том числе электрощитовые и цокольный этаж бассейна, так как гидроизоляция была удалена из проекта в рамках экспертизы.

Особую тревогу вызывает затопление электрощитовых, в которых вода стекает непосредственно по кабелям и скапливается на полу. Данные помещения являются постоянной угрозой безопасности.

Принимаемых администрацией учреждения самостоятельных мер по устранению затоплений недостаточно, точечные ремонтные работы не дают достаточного эффекта, это показала ситуация с выпадением обильных осадков в мае-начале июня 2025 года.

По предварительной договоренности к ремонтным работам должны были приступить 16 июня 2025 года после завершения выпускных экзаменов, прошу организовать ремонтные работы на объекте.

Дополнительно сообщаем, что приемка учреждения образования к началу учебного года будет осуществляться комиссионно уже в начале августа 2025 года.

С уважением,

Директор школы



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Н.И. Пшеничная', written in a cursive style.

Н.И.Пшеничная