

Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсувязьбуд»

вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,

пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск

тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03

e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by

р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010

ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22

вул. Кропоткіна, 44

УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»

ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск

почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск

Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03

e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by

р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010

ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22

ул. Кропоткина, 44

УНП 191118728

190625 № 01-02/1037
На № _____ от _____

Главному инженеру
УКС «Мингорисполкома»
Жминько И.И.

В связи с невозможностью выполнения проектного решения по креплению катанки на скатной кровле для устройства молниезащиты здания на объекте «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ "Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1" в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» просим выдать решение в части укладки катанки по коньку и присоединения к ним спусков. Проектное решение внести в раздел 18.034.0.01-ЭУП и передать в наш адрес в кратчайшие сроки.

Главный инженер



Д.И. Малькович