



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

юр.адрас: вул. Чырвоназоркавая, 20, 220034,
г.Мінск

паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034,
г.Мінск

тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.trest1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

23.06.2025 № 1420

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

юр.адрес: ул. Краснозвёздная, 20, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034,
г.Минск

тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.trest1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора
-главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

О согласовании применяемых материалов

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» обращалось в Ваш адрес и в адрес проектной организации УП «Минскпроект» по вопросам согласования замены трубы для стремянок на кровле и тактильных индикаторов объекту: «Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске» письма №1295 от 10.06.2025 г. и № 1288 от 10.06.2025 г.

Нами был получен ответ от проектной организации (письмо № 01/1-27/3561 от 20.06.2025 г.) о том, что проектировщики не возражают против применения предлагаемых материалов, но необходимо обращение Заказчика.

Просим Вас обратиться в адрес проектной организации по вопросам изложенных в письмах № 1295 от 10.06.2025 и № 1288 от 10.06.2025 г. без увеличения сметной стоимости (письма и ответ УП «Минскпроект» прилагаются.)

Приложение: 1) Письмо СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» № 1295 от 10.06.2025 г.;

2) Письмо СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» №1288 от 10.06.2025 г.

3) Письмо УП «Минскпроект» № 01/1-27/3561 от 20.06.2025 г.

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

А.А. Лащ



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Чырвонаязоркавая, 20, 220034,
г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034,
г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80,220035, г. Мінск

10.06.2025 № 1.295

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красновзвездная, 20, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034,
г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

Первому заместителю директора
-главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.
Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О корректировке ПСД
(лестницы на кровле)

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по объекту: «Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске» согласно договору строительного подряда от 23.08.2024 № 50.

Проектом 23.020.0.1-АР2 л. 39-43 предусмотрены лестницы на кровле ЛМ1-ЛМ5 с применением профильной трубы 50х30х4 (поз.3,4).

В связи с отсутствием проектного профиля у поставщиков на территории РБ просим Вас согласовать замену трубы 50х30х4 для площадки и крепления лестницы на трубу 60х30х4.

Просим Вас согласовать замену трубы и внести соответствующие изменения в проектную документацию без увеличения сметной стоимости.

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

А.А. Лащ



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Чырвоназоркавая, 20, 220034,
г.Мінск

паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034,
г.Мінск

тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80,220035, г. Мінск

10.06.2025 № 1.288

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красновзвёздная, 20, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034,
г.Минск

тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

Первому заместителю директора
-главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.
Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О корректировке ПСД
(тактильные индикаторы)

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по объекту: «Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске» согласно договору строительного подряда от 23.08.2024 № 50.

Проектом 23.020.0.1-AP1 л. 50 предусмотрено применение тактильного индикатора «Усеченный конус» алюминиевого матового D35x4(h) мм со штифтом и противоскользкой насечкой.

Данные индикаторы не соответствуют требованиям СТБ ISO 23599-2019 «Средства помощи для незрячих людей и людей с нарушением зрения», пункты 4.1.2.2-4.1.2.4.

Просим Вас согласовать применение тактильных кругов из нержавеющей стали диаметром 25 мм с укороченным штифтом и внести соответствующие изменения в проектную документацию без увеличения сметной стоимости.

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

А.А. Лащ



100302672

МІНСКІ ГАРАДСКІ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
КАМІТЭТ АРХІТЕКТУРЫ І ГОРАДАБУДАЎНІЦТВА
Праектнае камунальнае
унітарнае прадпрыемства
«МІНСКПРАЕКТ»

вул. Берсана, 3, г. Мінск, 220030
тэл.: 017 379 67 66, факс: 017 379 61 97
e-mail: info@minskproekt.by
Р/р ВУ38ВЛВВ30120100302672001001
Цэнтр банкаўскіх паслуг № 538
ААТ «Белінвестбанк», г. Мінск, БИК ВЛВВВУ2Х
УНП 100302672 АКПА 058813765000

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Проектное коммунальное
унитарное предприятие
«МИНСКПРОЕКТ»

ул. Берсона, 3, г. Минск, 220030
тел.: 017 379 67 66, факс: 017 379 61 97
e-mail: info@minskproekt.by
Р/с ВУ38ВЛВВ30120100302672001001
Центр банковских услуг № 538
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК ВЛВВВУ2Х
УНП 100302672 ОКПО 058813765000

20.06.2025 № 01/А-24/3561

На № 18-13/5766 ад 16.06.2025

Валгек В.А.
ПНО

д/работы

20.06

Первому заместителю директора –
главному инженеру.
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

ОАО «Стройтрест №1»
Начальнику СУ94
Лашу А.А.

УП «МИНСКПРОЕКТ» по объекту №23.020 «Реконструкция автовокзала «Восточный» под Центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске» рассмотрело письмо заказчика №18-13/5766 от 16.06.2025 г. (письмо №1295 от 10.06.2025г., №1288 от 10.06.2025г. СУ-94 ОАО «Стройтрест №1») и информирует.

Для изготовления лестниц ЛМ1-ЛМ5 возможна замена профильной трубы 50x30x4 на 60x30x4.

Проектным решением предусмотрены тактильные индикаторы D35 с диаметром основания 35мм и соответственно верхним диаметром 25мм, что не противоречит требованиям СТБ ISO 23599-2019 п.4.1.2.2-4.1.2.4.

УП «МИНСКПРОЕКТ» не возражает против замены материалов по согласованию с заказчиком в установленном порядке.

Главный инженер

Харламов

М.А. Харламов

Магова Е.Л. 379-49-95
Кирей Д.Г. 379 68 42
Скоробогатая И.А. 379 61 27

20 06 25 1173