



ООО «ЗСК-СтройФасад»

Юр. адрес: 223034, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Советская, д.134, корп.1, пом.1
Почтовый адрес: 220062, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 121, корп.2, пом.5
р/с BY98SLAN30122392500130000000 в ЗАО Банк ВТБ, г. Минск, пр. Партизанский, 23, код SLANBY22
УНП 691788169, ОКПО 304323006000
Тел./факс (8017) 316-15-41
zskstfasad@mail.ru

Исх. № 19/06-25 от 19.06.2025 г.

Начальнику СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»

Предприятие ООО «ЗСК-Строй Фасад» по договору строительного субподряда № 05/12 от 05.12.2024 г. выполняет работы по устройству наружных и внутренних витражей из алюминиевого профиля на объекте: **«Возведение больницы с поликлиникой в г. Заславле. 1-ая очередь строительства».**

В соответствии с проектной документацией 14.20.-04.1-АР (л. 59), в спецификации витражей есть указание на применение подоконной доски «Доска подоконная ДСП-ПФ толщиной 32 мм».

На основании многолетнего применения подобного материала в качестве подоконной доски, нашему предприятию приходилось неоднократно работать с рекламациями и устранять дефекты, образующиеся при эксплуатации постформинга - столешницы из ДСП (через швы и стыки между пластиком и основой вода проникает внутрь, что приводит к набуханию основы, отслоению декоративного слоя, появление грибка и деформации).

Особенно, это проявляется в новых зданиях (как в нашем случае) в период повышенной влажности, образующейся после высыхания строительных конструкций.

На основании вышеизложенного, просим Вас согласовать применение подоконников ПВХ вместо подоконников ДСП-ПФ.

С уважением,
Директор ООО «ЗСК-СтройФасад»
Должность



Зенько А. Д.
(Ф.И.О.)

Исп.: Лепунов А. Р., тел.: +375 29 160 0126