



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 3241316, факс(017) 3241316,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

23.06.2025 № 1-19/5-1161
на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г.Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г.Минск
тел. приёмн. (017) 3241316, факс(017) 3241316,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

УП «УКС Мингорисполкома»
Первому заместителю директора -
главному инженеру
Жминько Игорю Ивановичу

О согласовании проектных решений

ООО «ПартТорг» является поставщиком дверных блоков из ПВХ (композитных) по объекту строительства: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный».

В адрес УСР ОАО «Стройтрест №1» поступил запрос от ООО «ПартТорг», по рассмотрению минимальной допустимой ширины дверного проема в свету (без увеличения цены заключенного договора) на объекте строительства: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный».

Изучив информацию и учитывая требования по обеспечению без барьерной среды обитания для физически ослабленных лиц, считаем возможным допустить для дверных проемов размером 2100(h)x1020 мм., ширину дверного проема в свету 880 мм. (полотно 900 мм.) с последующей корректировкой в проектной документации.

Все возможные затраты на корректировку проектной документации возложить на ООО «ПартТорг».

Приложение:

- согласование с ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников».

Главный инженер

Д.В. Макавчик

двери офисные
противопожарные
противодымные
влагостойкие

PartTop

сантехнические кабины
душевые перегородки
отбойная доска
террасная доска

Общество с ограниченной ответственностью «ПартТорг»
РБ, 220125, г. Минск, пр-т Независимости, д.177, пом.1а, 2 этаж, к.13
УНП 191019956, ОКПО 378065485000,
Р/с BY57PJCB30120201941000000933, «Приорбанк» ОАО ЦБУ 117,
БИК: PJCBVY2X, г. Минск, пр-т Независимости, 172
т.ф. (+375 17) 393-39-76, 393-39-78, e-mail: parttorg@mail.ru

Исх. № 16/06-25
от 16.06.2025.

Начальнику УСР ОАО «Стройтрест №1»

О согласовании проектных решений

ООО «ПартТорг» является поставщиком дверных блоков из ПВХ (композитных) по объекту строительства «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный».

Учитывая требования по обеспечению безбарьерной среды обитания для физически ослабленных лиц, просим рассмотреть возможность для проемов шириной 1020 мм. поставки дверных блоков с шириной проема в свету 880 мм. (дверное полотно 900 мм.).

Все возможные затраты на корректировку проектной документации гарантируем оплатить.


Приложение:

- согласование с ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников».

Согласовано _____

Согласовано _____

Директор
Сивец А.А.



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ"
(ОО «РАИК»)



ГРАМАДСКАЕ АБ'ЯДНАННЕ

"РЭСПУБЛІКАНСКАЯ
АСАЦЫЯЦЫЯ
ІНВАЛІДАЎ-ВАЗОЧНІКАЎ"
(ГА «РАІВ»)

220004, Республика Беларусь, Минск, ул. Раковская, д.36, оф.15,
тел. (017) 307-22-92, (029) 7375577, 6309601, www.raik.by, e-mail: shevko@list.ru
P/c BY83 АКВВ 3015 0144 3195 3550 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код АКВВУ2Х,
Адрес банка: г.Минск пр.Независимости, 56, УНН 101336854, ОКПО 37486569

09.06.2025 г. № 49
на № _____ от _____

Главному инженеру
ПКУП «Минскпроект»
Харламову М.А.


О согласовании проектных решений

В адрес общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов колясочников» поступил запрос от ООО «ПартТорг», по рассмотрению минимальной допустимой ширины дверного проема в свету на объектах строительства «Минский городской клинический наркологический центр по ул. Карвата» и «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный».

Изучив информацию и учитывая требования по обеспечению безбарьерной среды обитания для физически ослабленных лиц, считаем возможным допустить для дверных проемов размером 2100(h)x1020 мм., ширину дверного проема в свету 880 мм. (полотно 900 мм.).

Все возможные затраты на корректировку проектной документации возложить на ООО «ПартТорг».

Председатель
ЦС ОО «РАИК»



Е. М. Шевко