

24.06.2025 № 2346

На исх. №18-23 от 23.06.2025

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

На Ваше обращение №18-23/4138Т от 23.06.2025г. сообщаем следующее, действительно, 2-х ходовой клапан, установленный для системы ГВС в случаях минимального водоразбора может перекрывать теплоноситель из котельной для поддержания температуры горячей воды в здании Депо не более 55-60°C.

Устройство перемычки с регулирующей (балансировочной) арматурой, механического или электронного управления, считаем целесообразным выполнить непосредственно в здании котельной исходя из характеристик установленных насосов, автоматики и режимов их работы. Это позволит выполнить ПНР насосного оборудования котельной не зависимо от потребителя.

С уважением,
Начальник управления строительства



А.В. Коврик

Дмитрик
+375293147514