



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»



ОКПО 012794295015
УНП102401648

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ**
(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)

**Управление вентиляции и сантехнических
работ**
(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Бехперава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехперава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад 24.06.2025 № 533
на № _____ ад _____

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А

КОПИЯ: Первому заместителю
генерального директора-
главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

КОПИЯ: Начальнику СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»
Лацу А.А.

КОПИЯ: Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

Объект: «Реконструкция автовокзала
«Восточный» под Центр технического
Творчества детей и молодежи
в г.Минске»

Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что в связи с невозможностью прокладки магистральных трубопроводов ливневой канализации К2 в осях 22/3-22/5;Д-Ж (1 этаж) по проектным отметкам, т.к. в ПСД не учтен обход ригелей просим выдать откорректированную проектную документацию по переносу трубопроводов в обход ригелей.

Главный инженер управления

М.И.Старинский

Нач. ПТО Щуревич С. В. 368-57-02