



Минский
Городской
Технопарк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК»
(ООО «МГТ»)
Республика Беларусь, 220070
г. Минск, ул. Солтыса, 187
тел. (017) 322-03-02
факс (017) 399-17-95
р/с: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000
БИК ALFABY2X в ЗАО «Альфа-Банк»
ул. Сурганова, 43-47, 220013, г. Минск.
УНП191645670 ОКПО 380088205000
e-mail: co_part@mgtp.by

Limited Liability Company «Minsk city technopark»
(LLC «MCT»)
Republic of Belarus, 220070
Minsk, Soltysa str., 187
phone (017) 322-03-02
fax (017) 399-17-95
Account: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000
BIK ALFABY2X in CJSC «Alfa-Bank»
Surganova str., 43-47, 220013, Minsk
191645670 NCBO 380088205000
e-mail: co_part@mgtp.by

25.06.2025 № 425

на № _____ от _____

ОАО «Стройтрест № 35»

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

ПОВТОРНО!

Об устранении замечаний

Общество с ограниченной ответственностью «Минский городской технопарк» сообщает.

Неоднократно устно и письменно ООО «МГТ» предъявляло претензию в адрес ОАО «Стройтрест № 35» о недостатках и течи кровли **корпуса № 3** объекта «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому 8, в _____ г. Минске».

При выпадении атмосферных осадков наблюдается течь кровли в цеху арендатора ООО «АРЛЕКС» (5 пролет – **над трансформаторной подстанцией** и 6 пролет). Залитие трансформаторной подстанции может привести к аварийной ситуации, обесточиванию систем здания.

Меры реагирования со стороны генподрядной организации ОАО «Стройтрест № 35» отсутствуют.

ООО «МГТ» требует **срочно** в рамках гарантийных обязательств устранить недостатки выполненных строительно-монтажных работ по устройству кровли и водоотводящей системы здания.

Управляющий
ЦО «Партизанский» ООО «МГТ»

Д.Н. Чарный