

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
« СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200 »
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
« БУДАЎНІЧАЕ УПРАЎЛЕННЕ № 200 »
ААТ « Будтрэст № 35 »
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

01.07.2025 № 04-1929

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. 23 очередь» «здание №14» направляет Вам копию письма ООО «Правила комфорта» №34 от 01.07.2025г и просим Вас выдать проектное решение по конфигурации окон ОК-6 и ОК-12, для выполнения нормативных требований дальнейшего производства работ.

Приложение:

Копия письма с приложением ООО «Правила комфорта» на 1 листе.

Директор Филиала СУ-200
ОАО «Стройтрест №35»

А. М. Горбачик

ООО «Правила комфорта»

Юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д.6, ком.208-б

Почтовый адрес: 220138, г. Минск, ул. Липковская, д. 16, комн. №7-б

УНП 193 191 615

р/cBY74REDJ30125006214560100643 (RUB)

ЗАО "РРБ-Банк"

BIC: REDJBY22

01.07.2025 г. № 34

СУ-200 ОАО «Стройтрест №35»

На № _____ от _____

По объекту: «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске».

ООО «Правила комфорта» настоящим сообщает, что по результатам фактических замеров оконных проемов имеются некоторые несоответствия размеров и конфигурации оконных проемов проекту 21.004.23-14-АР, а именно:

- Оконные блоки ОК-6 (1 шт) не соответствуют требованиям безопасности и эксплуатации согласно фактическим замерам существующих проемов (при открытых створках оконного блока на уровне переходной площадки между 2 и 3 этажами существует возможность выпадения людей);
- Проектные размеры оконных блоков ОК-12 (2 шт - 1550x1340мм) в ведомости и на фасадах отличаются от фактических размеров проемов. Фактические проемы соответствуют соседним оконным блокам ОК-5 (2150x1340мм). Изменение размеров окон в большую сторону приведет к увеличению стоимости оконных блоков.

Просим выдать проектные решения по конфигурации окон ОК-6 и ОК-12, для выполнения нормативных требований дальнейшего производства работ.

Директор



Середюк А.С.

Филиал «Строительное управление № 200»	
ОАО «Стройтрест № 35»	
ВХОД №	964
«01 июля 2025»	35
Основ. докум.	_____ листов
Приложено	_____ листов