



Утверждаю
 Главный инженер
 ООО "БелСтройРеконструкция"
 [Signature]
 [Stamp: ООО "БелСтройРеконструкция", Минская обл., г. Дзержинск, 2023 г.]

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- - Сваи буронабивные с отметкой верха -3,020.
- - Сваи буронабивные с отметкой верха -3,320.
- 296 - номер сваи
- - отклонение свай в плане, мм
- 31+3 - отклонение голов свай по высоте после срубки, мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

Плановое положение свай: 6Д, 16Д, 40Д указано относительно проектного положения свай: 6, 16, 40 соответственно.

Допустимые отклонения плано-высотного положения после срубки согласно СП 5.01.02-2023, приложение X, таблица X.1

Допустимые отклонения сваи диаметром более 0,5 м:

- 1) Поперек ряда: ±10 см.
- 2) Вдоль ряда при кустовом расположении свай: ±15 см.
- 3) Для одиночных полых круглых свай под колонны: ±8 см.

				"Застройка микрорайона Лошица-10". 2-ая очередь строительства Жилой дом №4Б			
Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Исполнительная схема	Стадия	Лист	Листов
Прораб Геодесист		[Signature]			С	1	1
				Исполнительная схема плано-высотного положения свай в осях 2с-9с/Ас-Жс			
				ООО "БелСтройРеконструкция"			