

Мінскае рэспубліканскае унітарнае  
прадпрыемства электраэнергетыкі  
«МІНСКЭНЕРГА»



Минское республиканское унитарное  
предприятие электроэнергетики  
«МИНСКЭНЕРГО»

ФІЛІАЛ

МІНСКІЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ СЕТКІ  
МІНСКІ РАЁН ЭЛЕКТРЫЧНЫХ СЕТАК

223012, г.п. Мачулішчы, ул. Маладзёжная, 30,  
тэл. (017) 516 81 51, факс (017) 516 81 52

ФИЛИАЛ

МИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ  
МИНСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

223012, г.п. Мачулищи, ул. Молодёжная, 30,  
тел. (017) 516 81 51, факс (017) 516 81 52

09.07.2025 № 16/826  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Руководителю  
КУП УКС «Миноблисполкома»

Для сведения: Начальнику МРО МР  
филиала «Госэнергогазнадзор»  
по городу Минску и Минской области  
А.И. Качинскому

Минские электрические сети доводят до Вашего сведения, что 07.07.2025г. в результате аварийного отключения КЛ-10 кВ №9 ПС Городище, было выявлено повреждение КВЛ-10 кВ на участке: ТП-329 «Военный городок» - ТП-487 «ОДО Виталюр». Данная КВЛ-10 кВ находится на Вашем балансе.

В соответствии с п.108 Правил электроснабжения (утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17.10.2013г. №1394, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 23.10.2015г. №895) с целью предотвращения угрозы жизни и здоровья людей, возникновения пожаров или аварий, Вам необходимо устранить повреждение КВЛ-10 кВ, в срок до 23.07.2025.

Невыполнение Вами требований настоящего уведомления является основанием для привлечения Вас к административной ответственности в соответствии со ст. 21.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении мероприятий по устранению выявленного дефекта просим предоставить в Минский РЭС. Тел/ф. 516-81-52.

Начальник МРЭС

В. А. Бекиш