

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЭСТ №35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ
УПРАУЛЕННЕ №201

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38
УНН 101116081, тел./факс 234-36-54, 234-36-47
р/с ВУ82ВПСВ30121029360149330000
ВІС: ВПСВВУ2Х в РД №700
ОАО «БПС-Банк» г. Минск, пр. Машерова, 80

Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ №201

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38
УНН 101116081, тел./факс 234-36-54, 234-36-47
р/с ВУ82ВПСВ30121029360149330000
ВІС: ВПСВВУ2Х в РД №700
ОАО «БПС-Банк» г. Минск, пр. Машерова, 80



11.07.2025 № 780

на № _____ от _____ 20__ г.

Инспекция Департамента контроля и
надзора за строительством по г. Минску
(Для государственного строительного
инспектора Шпорта А. И.)

КУП «УКС Мингорисполкома»

Об устранении замечаний

Филиал «СУ-201» ОАО «Стройтрест №35» в ответ на требование (предписание) № 03-10/1084 от 19.06.2025г. по объекту: «Строительство нового корпуса на 120 мест в ГУ «Детский дом-интернат для детей инвалидов с особенностями психофизического развития», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Выготского, 16» № 2-209К-008/25 по состоянию на 11.07.2025 г. сообщаем:

По п.1.13 согласно п. 7.2 СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства» установлено временное защитное ограждение открытого котлована на захватке 1 в осях 24-38/А-Я;

По п.1.14 согласно п. 7, прил. Б СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства» раздел 1 журнала производства работ приведен в соответствие;

По п.1.15 согласно п. 8, прил. Б СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства» раздел 2 журнала производства работ приведен в соответствие;

По п.1.16 согласно п. 15 «Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденного постановлением № 24/33 от 31.05.2019 Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь» установлено защитное ограждение открытого котлована в захватке 1 в осях 24-38/А-Ч отм. -4.300

По п.1.17 Требования законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, положения договоров и требования проектной документации по объекту приведены в полное соответствие с Кодексом Республики Беларусь от 1 июля 2023 №289-3 Ст.11, п.1

Главный инженер

А. А. Малейко