

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

**Філіял**  
**БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199**  
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск  
тэл./ факс (017) 285-78-80,  
Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк»  
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBВY2X  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

**Филиал**  
**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**  
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск  
тел./ факс (017) 285-78-80,  
Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк»  
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBВY2X  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

15.07.2025г № 1867/07  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Инспекция Департамента  
контроля и надзора  
за строительством по г. Минску  
пл. Свободы, 17  
220030, г. Минск

УП «УКС Мингорисполкома»

### Об исполнении предписания

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест № 35» по объектам «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске». 15 очередь и «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске». 28 очередь по требованию (предписанию) №04-10/1074 от 18.06.2025 г. сообщает:

П.1.4 Раздел 2 журнала производства работ заполнен по форме и правилам согласно прил. Б, 8 СН 1.03.04-2020.

П.1.5 Паспорта, сертификаты на болты М16, профлист и электроды находятся на объекте строительства (письмо ООО «Лиг Билдинг» №1407/2 от 14.07.2025 г.).

П.1.6 Акты на скрытые работы утверждены в установленном порядке представителя технического и авторского надзора согласно приложения Л СН 1.03.04-2020 (письмо ООО «Лиг Билдинг» №1407/2 от 14.07.2025 г.).

П.1.7 Акты промежуточной приемки ответственных конструкций на выполнение работ по усилению покрытия утверждены в установленном порядке всеми участниками строительства согласно приложения М СН 1.03.04-2020 (письмо ООО «Лиг Билдинг» №1407/2 от 14.07.2025 г.).

П.1.8 Акт приемки антикоррозионного покрытия по выполненным работам по устройству усиления покрытия утвержден в установленном порядке (письмо ООО «Лиг Билдинг» №1407/2 от 14.07.2025 г.).

П.1.9 Материалы на крыше размещены в местах, предусмотренных ПИР с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра (письмо ООО «Лиг Билдинг» №1407/2 от 14.07.2025 г.).

П.1.10 Запас материалов на крыше для выполнения кровельных работ не превышает его сменную потребность (письмо ООО «Лиг Билдинг» №1407/2 от 14.07.2025 г.).

П.1.11 Руководством филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» на объекте строительства проведено внеочередное совещание с субподрядной организацией ООО «Лиг Билдинг» касаясь соблюдения требований законодательства в области архитектурной и градостроительной

деятельности, а также соблюдений требований ТНПА и проектной документации.

П.2.2, 2.3 Ограждения опасных зон в местах прохода людей установлены согласно ПОС и ППР.

П.2.4, 2.5, 2.6 Основания бетонных поверхностей перед выполнением работ по нанесению обмазочной гидроизоляции подготовлены в соответствии с проектной документацией разделом КР, 21.004-28-21, л.6. Обмазочная гидроизоляция выполнена сплошной, без разрывов, трещин, подтеков и наплывов.

П.2.7 Кровельные работы выполняются в соответствии с проектной документацией, требованиями СН 5.08.01-2019, ППР и технологическими картами.

П.2.8 В местах примыкания к вертикальным поверхностям в осях 1-4/А-Е выполнены наклонные бортики из минераловатных плит.

П.2.9 В цементно-песчаной стяжке в осях 6-10/Г-Е выполнены температурно-усадочные швы.

П.2.10 Понижение кровли в местах установки воронок в осях 1-4/А-Е приведено в соответствие с п.5.8.2 СН 5.08.01-2019 и составляет от 10 до 20 мм.

П.2.11 Руководством филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» на объекте строительства проведено внеочередное совещание с задействованным ИТР касаясь соблюдения требования законодательства в области архитектурной и градостроительной деятельности, а также соблюдения требований ТНПА и проектной документации.

Приложение: копия письма ООО «ЛиТ Билдинг» №1407/2 от 14.07.2025 г. на 2 л. в 1 экз.

Директор ф-ла СУ-199  
ОАО «Стройтрест №35»



В.А.Борейко