



МІНІСТЭРСТВА
СПОРТУ І ТУРЫЗМУ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ ФІЗІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ»

пр. Пераможцаў, 105, 220020, г. Мінск
тэл./факс: (017) 373 30 08, E-mail: oo@sportedu.by
р/р ВУ52АКВВ36049014802735300000
ААТ «ААБ Беларусбанк» БИК АКВВВУ2Х
УНП 100007545

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

пр. Победителей, 105, 220020, г. Минск
тел./факс: (017) 373 30 08, E-mail: oo@sportedu.by
р/с ВУ52АКВВ36049014802735300000
ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВУ2Х
УНП 100007545

14.07.2025 № 04-246
На № _____ ад _____

О направлении замечаний по закупке
оборудования

Коммунальное унитарное
предприятие «Управление
капитального строительства
Мингорисполкома»

ул. Советская, 17
220030, г. Минск

Учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры» информирует, что в рамках договора на оказание инженерных услуг от 07.06.2017 № 22 закупленное оборудование по разделу ЭОМ для комплектации объекта «Капитальный ремонт и модернизация плоскостных спортивных сооружений по просп. Победителей, 105а, с выделением очередей». 2 очередь строительства не соответствует опросному листу раздела 17.057.2.00 ЭОМ.ОЛ (обращение ОАО «Стройтрест № 4» от 10.07.2025 № 3353), что не позволяет передать данное оборудование в монтаж.

Так же сообщаем, что до настоящего времени не закуплено оборудование по разделу УТП.СО и не передано в монтаж подрядной организации ОАО «Стройтрест № 4», что влечет за собой нарушение нормативного срока строительства и своевременного ввода объекта в эксплуатацию.

Для дальнейшей организации работ в срочном порядке просим предоставить информацию о решении вопроса по закупленному оборудованию по разделу ЭОМ.ОЛ, а также информацию по закупке оборудования по разделу УТП.СО.

Приложение: копия письма ОАО «Стройтрест № 4» от 10.07.2025 № 3353
на 2 л. в 1 экз.

Директор УСБ

А.В.Кузьмина

Открытое акционерное общество
«БУДАЎНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял



«Будаўнічае упраўленне №7»
(Філіял «СУ-7» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)

вул. Казінца, 12, 220099, г. Мінск
т./ф.: +375(17)399-15-56, т./ф.+375(17)399-17-34
http://su7.by, e-mail: su7@stroytrest4.by
P/c BY82BPSB30121021310119330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
BIC BPSBBY2X
УНП 100266433, ОКПО 012795475001

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал

«Строительное управление № 7»
(Филиал «СУ-7» ОАО СТРОЙТРЕСТ № 4»)

ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск
т/ф.: +375(17)399-15-56, т/ф.+375(17)399-17-34
http://su7.by, e-mail: su7@stroytrest4.by
P/c BY82BPSB30121021310119330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
BIC BPSBBY2X
УНП 100266433, ОКПО 012795475001

10.04. 2025г. № 3353
на № _____ ад _____

Ректору
Учреждения образования
«Белорусский государственный
университет физической
культуры»
Репкину С.Б.

Директору
КУП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

Резолюция ректора
написана на рефератке

О внесении изменений в ПСД

Филиал «СУ-7» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4», по объекту «Капитальный ремонт и модернизация плоскостных спортивных сооружений по просп. Победителей, 105а, с выделением очередей». 2 очередь строительства», направляет в Ваш адрес письма ООО «БЫТСТРОЙРЕМОНТ» от 09.07.2025 №625 замечания по электромонтажным работам, от 02.07.2025 №613 замечания по сантехническим работам, от 02.07.2025 №614 о внесении изменений.

Просим рассмотреть и направить письменный ответ о решении.

Приложение 1. Письмо ООО «БЫТСТРОЙРЕМОНТ» от 09.07.2025 №625 на 1 л.
Приложение 2. Письмо ООО «БЫТСТРОЙРЕМОНТ» от 02.07.2025 №613 на 11 л.
Приложение 3. Письмо ООО «БЫТСТРОЙРЕМОНТ» от 02.07.2025 №614 на 1 л.

Заместитель начальника

В.С. Еремеев

Исп. Мазурко
399-16-92

40 → обр. док-ов → обр. отг. → 1700

БГУФК
10.07.2025
1595107

с/к/б/о

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001





ООО «БЫТСТРОЙРЕМОНТ»

БЫТСТРОЙРЕМОНТ

220035 г. Минск, Ул. Тимирязева, 65Б, оф. 406 т/ф 35-87-680 отдел снабжения
т/ф 35-87-620

35-87-630, E-mail: bsr1996@mail.ru

IBAN BY88LBB30120101173440001001 BIC BLBVBV2X

в Центре банковских услуг № 527 ОАО «Белинвестбанк»

Адрес банка: 220030 г. Минск, ул. К. Маркса 33-4Н, 8Н.

УНН 101173440 ОКПО 37424255

№ 625 от 09.07.2025 г.

Начальнику
филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Богуку М.В.

Замечания по
электромонтажным работам

ООО «Бытстройремонт» по объекту «Капитальный ремонт и модернизация плоскостных спортивных сооружений по просп. Победителей, 105а, с выделением очередей». 2 очередь строительства ставит Вас в известность, что полученные материалы заказчика не соответствуют опросному листу раздела 17.057.2.00-ЭОМ.ОЛ, а именно:

- вместо рубильника на 63А установлен ВН на 63А;
- вместо автоматического выключателя ВА57-31 установлен автоматический выключатель на динрейку;
- отсутствует кабель -держатель на вводной кабель 0,4 кВ;
- отсутствует РЕ(ГЗШ) медь 25х3;
- отсутствуют флажки для присоединения вводного кабеля на вводной рубильник.

Заместитель директора
главный инженер



К.У.З.

А.А. Шпаков

Чижик
+375296773864

