

Адкрытае акцыянернае таварыства
«МІНСКПРАМБУД»



Открытое акционерное общество
«МИНСКПРОМСТРОЙ»

ФІЛІЯЛ
«БУДАЎНІЧАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ №25»



ФИЛИАЛ
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №25»

Республика Беларусь
Почтовый адрес: 220034, г. Минск, Войсковой пер., д.12, к. 415
тел./факс (+375 17) 354-67-77,
Юридический адрес: 220102, г. Минск, проспект Партизанский, д.144, комн.45а.
р/с № ВУ38ВПСВ30121785570109330000 в Дополнительном офисе № 701 ОАО «Сбер Банк» г. Минска, ул. Чкалова, 18/1
БИК ВПСВВУ2Х, УНН 102387091, ОКПО 055670945020
E-mail: su25@mps.by

от «15» 04 2025 г., № 04-1920

на № _____ от « _____ »

КУП «УКС Мингорисполкома»

КОПИЯ:

ОАО «Минскгражданпроект»

О корректировке ПСД

В рамках договора строительного подряда №27-02/2025 от 27.02.2025 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Административное здание в квартале №23» ОАО «Минскпромстрой» филиал СУ №25 выполняет работы по чертежам 23.029-1-АР.

В проектно-сметной документации необходимо выполнить звукоизолирующую обшивку ОЗ-1, ОЗ-2 и звукоизолирующую обшивку потолка(23-029-1-АР лист 3,6) с использованием звукоизолирующего материала – минераловатная жесткая плита толщиной 75 мм, по типу БЕЛТЕП Лайт. Однако сообщаем Вам, что согласно информации производителя ОАО «Гомельстройматериалы» данный утеплитель изготавливается толщиной от 40 мм до 200 мм с шагом 10 мм.

Просим Вас на основании вышеизложенного выдать проектное решение по устройству звукоизолирующих обшивок.

С уважением,
Директор
Филиала СУ №25 ОАО Минскпромстрой

К.Е.Шамин

ПТО СУ №25
ОАО «Минскпромстрой»
+37517 3568876