



Закрытое акцiонерное обшество «ПМК-55» ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смалевичы. Минская обл., Республика Беларусь 222201  
Почтовый адрес: ул. Водопьянова, 19-66, г. Вилейка Минская обл., Республика Беларусь 222417  
р/с BY51BARB30123398400300000000 ОАО «Белагпромбанк» г. Минск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х  
e-mail: pmk-55@mail.ru Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000  
Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201  
Паштовы адрас: вул. Вадап'янова, 19-66, г. Вілейка, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222417  
р/с BY51BARB30123398400300000000 ААТ «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х  
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 458 от 16.07.2025г.

ГП «УКС Мингорисполкома»

О вызове авторского надзора

ЗАО «ПМК-55» по объекту: **«Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад №446 г. Минска по ул. Плеханова, 54»** просит обеспечить явку авторского надзора за строительством для решения нижеперечисленных вопросов.

1. Проект 17.054.0.01-КЖ.1 лист 93.1 оси 9-14; Б-Г указано усиление плит П4 по узлу А1 (6 плит), но фактически плит с «корытом» на данном участке только 2 шт. Что делать с остальными 4-мя участками?

2. Выполнен демонтаж конструкций здания, необходимо обследовать остающиеся по проекту перегородки и принять решение об их усилении либо демонтаже, так как их несущая способность вызывает сомнения.

3. С целью удешевления строительства согласовать утепление кровли проект 17.054.0.01-АР2.1 лист 19 из плит минероловатных на плиты полистирольным (экструзированные). А также просим поменять местами по узлу №1 выполнение работ по разуклонке и утеплению (сначала утеплитель затем разуклонка), что даст возможность наклеить кровельный ковер на жесткое основание, а не на минераловатные плиты.

Директор

Колосовский Д.Я.

+375297640552



К.Н.Черменская