


Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял  
БУДАЎНІЧА-  
МАНТАЖНЫ ЎЧАСТАК №1  
УНП 102 358 171

Р/р BY83BPSB30121045200119330000  
BIC BPSBBY2X в РД №700 ААТ "Сбер Банк"  
г. Мінск, пр. Машэрава,80

220007, г.Мінск, вул.Валадзько,22  
тел. 272-61-76,304-09-97, 232-87-74  
e-mail: smu.12010@mail.ru



Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ  
УЧАСТОК №1  
УНП 102 358 171

Р/с BY83BPSB30121045200119330000  
BIC BPSBBY2X в РД №700 ОАО «Сбер Банк»  
г. Минск, пр. Машерова,80

220007,г.Минск, ул.Володько,22  
тел. 232-87-74,304-09-97, 272-61-76  
e-mail: smu.12010@mail.ru

“ 17 ” июль 20 25 г № 975

Директору  
УП "УКС Мингорисполкома"  
Бобарико А.К.

копия

Первому заместителю генерального  
директора ОАО «Минскпромсторой»  
Шамину К.Е.

копия

Директору филиала СУ-199  
ОАО "Стройтрест №35"  
Борейко В. А

Филиал СМУ-1 "Стройтрест №35" сообщает Вам, что на объекте строительства: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого-ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 4 очередь строительства», нами выполняются работы по монтажу закупленного Вами лифтового оборудования. Согласно техническим данным для закупки оборудования толщина передних стен шахт лифтов - 200 мм (согласно 81-ПР/22-01-КЖ2 лист 310). Фактическая толщина передних стен шахт лифтов - 210 мм - 230 мм (см. приложение) без учета керамической плитки, но с учетом штукатурки. Также с учетом отклонений передних стен шахт лифтов от вертикали на 35-40 мм, закупленное оборудование дверей шахт лифтов с размером 205 мм является коротким.

Для завершения монтажа лифтового оборудования необходимо замена обрамлений дверей шахты с учетом чистовой отделки передних стен (штукатурка + плитка). Просим Вас проинформировать нас после выполнения чистовой отделки передних стен шахт лифтов на всех этажах для выполнения замеров необходимого обрамления.

Приложение:

1. Фото передних стен шахт лифтов.

Директор

Исп Батурин В.Ю.  
80257321513

А. А. Князев