



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
ААТ «Сбер Банк», код 369
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 39
BIC: BPSBBY2X

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Региональная дирекция № 700
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
г. Минск, пр. Независимости, 39
BIC: BPSBBY2X

18.07.2025 № Р692

на № _____ ад _____

Первому заместителю директора
главному инженеру УП
«УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Первому заместителю директора
главному инженеру ОАО
«Институт Белгоспроект»
Малиновскому М.И.

СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1» просим Вас отправить представителя проектной организации **21.07.2025 к 12:00** на объект: «*Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10*», по проектным вопросам:

в проекте и смете ОВ и АР добавить объемы по демонтажу и монтажу свинцовых листов/кладки КРО/штукатурки на первом этаже в помещении №32. По причине изменения проекта увеличилась в вентиляции толщины защитного слоя свинцового покрытия. Для выполнения измененного проектного решения необходимо демонтировать часть стены;

по проекту АР на техническом этаже на отм. +23.245 в помещении №2. Выход на кровлю осуществляются дверями под позициями № 17, данные двери открываются внутрь здания и упираются в горизонтальную систему вентиляции;

по проекту АР в осях Л/1-М/4-6 в рампе просим добавить уголок стальной 60мм*80мм*4мм длиной 12.8м.п. с шагом дюбелей 0,5м. (размер рамного дюбеля 10*60мм=26шт) по наружному контуру облицовки плитки. По причине эксплуатации, плитка не отходила при наступании на крайние ряды;

по проекту ОВ и АР на первом этаже в/о 12-13/В-Г находится вентиляционный клапан КЛАД-2(1200*350мм) установленный ниже отметки подвесного потолка +2,550 с проекта АР лист 44. Просим изменить высотную отметку потолка или изменить размеры вентиляционного клапана.

Начальник
СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»

А.В.Шостак