



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»



**Упраўленне спецыялізаваных работ  
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ  
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: ВПСВВУ2Х,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: ВПСВВУ2Х,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

18.07.2025 № 1-10/4-1326

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Первый заместитель директора –  
главный инженер  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

Копия: УП «Минскпроект»

по объекту «Строительство  
многопрофильной поликлиники  
в пос. Восточный»

В соответствии с СТБ ISO 14644-5-2013 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 5. Эксплуатация» недопустимо изготавливать дверные блоки поз. 85,86,87,88 (двери операционных) деревянными.

Просим вести корректировку в проектную и сметную документацию.

Приложение:

1. Письмо ООО «Тисса» №45-77/2025 от 09.07.2025 г. – 1 л. в 1 экз.

И.о. главного инженера

УСР ОАО «Стройтрест №1» \_\_\_\_\_ А.М. Кривда



Общество с ограниченной ответственностью «Тисса»

Адрес: Беларусь, 222310, Минская обл., г. Молодечно,  
ул. Великий Гостинец, 67Я

№45-77/2025 от 09.07.2025г.

**Инженеру отдела материально-технического снабжения  
УСР ОАО «Стройтрест №1»  
Корсак Ю.Г.**

**Касательно заказа №5502 изм.1**

ООО «Тисса» настоящим письмом сообщает Вам, что дверные блоки (двери операционных - позиции 85,86,87,88) заказа №5502 изм.1, согласно проектной документации 17.060.0.01-АИ по объекту «Строительство многопрофильной поликлинике в пос. Восточный», относятся к дверным блокам «чистых» помещений.

Исходя из вышеизложенного, согласно СТБ ISO 14644-5-2013 применение деревянных дверных блоков для чистых помещений не допустимо.

Представитель ООО «Тисса»  
Старший менеджер проектов

Гремиллов Е.А.



Тел +375-176-54-34-71  
e-mail: mail@tissa.by

Номер счета в формате IBAN:  
BY67BPSB30121751880179330000