

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
Камітэт па ахове здароўя
Мінгарвыканкама

Установа аховы здароўя
«14-я ГАРАДСКАЯ
ДЗІЦЯЧАЯ КЛІНІЧНАЯ
ПАЛІКЛІНІКА»

220019 г. Мінск, вул. Сухараўская, 40
р/р ВУ38АКВВ36040000818150000000
у ЦБП № 510 ААТ «АСБ Беларусбанк»
г. Мінска, пр-т Незалежнасці, 56
код АКВВВУ2Х, УНН 193665944

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома

Учреждение здравоохранения
«14-я ГОРОДСКАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»

220019 г. Минск, ул. Сухаревская, 40
р/с ВУ38АКВВ36040000818150000000
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, пр-т Независимости, 56
код АКВВВУ2Х, УНП 193665944

18.07.2025 № 0720/187

Директору УП «УКС
Минскгорисполкома»
Бобарико А.К.

Генеральному директору
ОАО «Стройтрест №1»
Бублику В.А.

О направлении специалиста

Учреждение здравоохранения «14-я городская детская клиническая поликлиника» сообщает о том, что после ввода в эксплуатацию пустующих ранее кабинетов выявлена некорректная работа системы приточно-вытяжной вентиляции, а именно при включении контура В18 на четвертом этаже (отделение стоматологии) в помещения первого этажа из вентиляционных каналов поступает под напором воздух с характерным гулом.

Просим направить специалиста для проведения комиссионного осмотра и устранения причин некорректной работы системы приточно-вытяжной вентиляции в рамках исполнения гарантийных обязательств.

Главный врач



Н.В.Татур

Начальник хозяйственной службы
Кажуховский Евгений Владимирович
гор.: +375172194519; моб.: +37529 6655308