



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер банк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

на № 17.07.2025 № 1624
ад _____

Первому заместителю директора
-главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И

Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О внесении изменений в
проектно-сметную документацию

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по объекту: **«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»** (далее – объект) согласно договору строительного подряда от 23.08.2024 № 50.

Просим Вас внести следующие изменения в проектно-сметную документацию согласно записей в журнале авторского надзора:

1. Согласно проектной документации, над витражами входной группы в осях А-Б/11-12 (1этаж. Пост охраны) предусмотрены щелевые решетки 6АРС1500х236 в количестве 2 шт. При монтаже каркаса выяснилось, что установить такого размера решетки не предоставляется возможным. Просим вас заменить количество, типоразмеры и указать RAL указанных решеток согласно ЖАН от 24.06.2025;
2. Выдать проектно-сметную документацию на применение сухих минеральных смесей по сетке ССШ-160 при устройстве штукатурных работ по фасаду ТП согласно ЖАН от 11.07.2025;
3. Выдать проектно-сметную документацию на устройство монолитного участка между плитой покрытия лифта и существующим зданием согласно ЖАН от 10.07.2025;
4. Выдать проектно-сметную документацию на устройство отверстия размером 650*450 в железобетонном парапете ТП

вместо существующего, согласно ЖАН от 10.07.2025 (фото чертежа прилагается);

5. Выдать проектно-сметную документацию на расшивку трещины в парапете правого пилона, а также усиление полосой 5*50*1000 согласно ЖАН от 10.07.2025.

Приложения:

1. Фотографии журнала авторского надзора на 5л.;

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»



А.А. Лащ