

Адкрытае Акцыянернае
Таварыства «МАПІД»
**Упраўленне малой
механізацыі (УММ)**

вул. Глаголева, 42
220015, г. Мінск
Тэлефон 208-95-51
Факс 208-95-51

Р/рачунак BY52BLBB30120100135079001001
BIC BLBBBY2X

г.Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
вул. Калектарная, 11, г.Мінск
УНП 100135079
po-umm@mail.ru



Открытое Акционерное
Общество «МАПИД»
**Управление малой
механизации (УММ)**

ул. Глаголева, 42
220015, г. Минск
Телефон 208-95-51
Факс 208-95-51

Р/счет BY52BLBB30120100135079001001
BIC BLBBBY2X

г.Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
ул. Коллекторная, 11, г.Минск
УНП 100135079
po-umm@mail.ru

21.04.2015 № 63-1/1784

на № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Копия: Директору
ООО «АктивПроектГрупп»

О замечаниях

УММ ОАО «МАПИД» по объекту строительства: **«Многоквартирный жилой дом по улице Рыбалко, 20 в г. Минске»** сообщает об ошибках в сметной документации, а именно локальной сметой №211 не учтена работа на изоляцию футлярами (материал учтен поз.206-212) согласно проекта 60-ПР/22-24-ОВ.ВТ лист 3, а также не учтена ни работа, ни материал на установку теплообменника – 2шт. согласно проекта 60-ПР/22-24-ОВ.ВТ лист 3.

Просим внести изменения в сметную документацию.

Заместитель начальника управления-
Начальник ПО

Е.С. Глебович