

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял


БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

23.07.2025 № 1967/01
На № _____ ад _____

Руководителям
УКС «Мингорисполкома»
ОАО «Минскпромстрой»
ООО «НикаПроект»

О внесении изменений

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул.Притыцкого-ул.Дунина-Марцинкевича в г.Минске. 5-я очередь строительства» выполнение устройства монтажа вентблоков затруднительно выполнять по проекту 81-ПР/22-02-КЖ2 лист 203, поскольку вентблоки выпирают с перекрытия. Вследствие чего, необходимо подрезать ветблок от 10-30 мм каждые пару этажей.

Просим рассмотреть и внести изменения в проект на устройство вентблоков, а именно заменить уголок 63x5xL700 на уголок 63x5xL100 по серии Б 1,134-7 вып.7. Рассмотреть замену герметизирующей пробки с гернита d-40мм при устройстве монтажа вентблоков на плиту уплотнительную резиновую, для вентиляционных шахт заводского изготовления.

Приложение: типовой узел на 1-м л. в 1 экз.

С уважением,
директор филиала

В.А.Борейко