

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРАСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРАСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

24.07.2025 № 1989/07
На № _____ ад _____

ОАО «Минскпромстрой»

УП «УКС Мингорисполкома»

Об исполнении предписания

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест № 35» по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина – Марцинкевича в г. Минске». 5 очередь строительства» по требованию (предписанию) №03-10/1234 от 10.06.2025 г. сообщает:

П.2.2 Согласно записи в журнале авторского надзора от 21.07.20025 г., ремонт бетонной поверхности выполнен составом по типу Парад РСЗ согласно технологических карт и по рекомендациям завода-изготовителя.

П.2.3 Выполнена повторная геодезическая съемка монолитных железобетонных конструкций в осях 1-11/А-Н на отм. -8.700 для подтверждения соответствия допустимых отклонений плоскостей вышеуказанных конструкций согласно табл. 7.13 СН 1.03.01.2029.

П.2.4 Применяемая на объекте строительства опалубка приведена в соответствие согласно п. п.7.2.1 СН 1.03.01-2019.

П.2.5 На объекте строительства присутствуют документы, подтверждающие несущую способность и устойчивость применяемой опалубки.

П.2.1, 2.6, 2.7, 2.12 Руководством филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» на объекте строительства проведено внеочередное совещание касаясь соблюдения требований законодательства в области архитектурной и градостроительной деятельности, а также соблюдения требований ТНПА и проектной документации.

Директор филиала

В.А.Борейко