


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

**Філіял**  
**БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199**

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск  
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

**Филиал**  
**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск  
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер-Банк»  
г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

25.07.2025 г. № 1998/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

ООО «Минский городской технопарк»

УП «УКС Мингорисполкома»

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» просит внести изменения в проектно-сметную документацию в части устройства нового пирога кровли на горячей мастике взамен механического крепления по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» 24 очередь» на основании записи в журнале авторского надзора.

Просим рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

1. Копия учетного листа №4 журнала авторского надзора.

С уважением,  
директор

В.А. Борейко

Дата	Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительно-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомлен представитель (фамилия, инициалы, должность, дата)	Отметки о выполнении указанных (фамилия, инициалы, должность, дата)	
				Строительно-монтажной организации	Производитель работ	Представитель заказчика
24.07.2025 Отсутствие во внимании состояние поверхности и шпатель покрытие после демонтажа парапетной кровли, уступающей кровельного пирога кровле на торцевой стене взят механического крепления. Данные решение будет принято в кратчайшие сроки. В проектной документации тащит по обращению заказчика. Изменения будут внесены в проектные материалы перед		Г. А. П. Думран Ор	24.07.2025 Ольга Колесни № 5.04-199 Ирина А. А. Ирина А. А. 84.07.2025 Ольга Колесни № 5.04-199 Ирина А. А. Ирина А. А.			