

Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл. факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

24.07.2025

№ 01-02/МБ2

УП «УКС Мингорисполкома»

На

от

ООО «Телекомсвязьстрой» просит внести изменение в сметную документацию Локальная смета №1122, а именно изменить сметную массу металлических козырьков №3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2 согласно проекта 18.034.0.01-АРЗ листы 12-16:

- п. 158 - 0,1688т изменить на 0,27235т
- п. 173 - 0,1767т изменить на 0,21927т
- п. 187 - 0,1745т изменить на 0,20271т
- п. 201 - 0,1127т изменить на 0,12922т
- п. 215 - 0,1438т изменить на 0,24579т
- п. 229 - 0,0886т изменить на 0,12535т,

Комплект чертежей КМД на данные металлоконструкции и пересчетом фактической массы прилагаю.

Ответственный представитель:
производитель работ Данилович Д.П.
(тел. +375336306176)

Главный инженер



Д.И. Малькович