

Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
220104 г. Мінск.

вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 ТЕСN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск.

ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 ТЕСN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСNBY22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

24.07.2025

№ 01-02/К453

На

от

УП «УКС Мингорисполкома»

Прошу Вас согласовать замену дюбелей-шпилек М12х130 ГОСТ 28457-90 на химический анкер типа ЕКТ 300 WS со шпилькой М8х90, используемых для крепления пристенных поручней 1, 2, 3 и 4ого этажей, согласно проекта 18.034.0.01-АРЗ листы 31-34 по объекту "Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ "Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1" в деревне Острошицкий городок Минского района".

Приложения:

1. Комплект чертежей КМД (18.034.0.01-АР-КМД) с расчетом узлов крепления поручней .
2. Расчёт количества химического анкера типа ЕКТ 300 WS
3. Стоимость материалов и инструмента для монтажа.

Ответственный представитель:
производитель работ Данилович Д.П.
(тел. +375336306176)

Главный инженер



Д.И. Малькович