

МИНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
Дзяржаўнае аб'яднанне
«Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка»
**КАМУНАЛЬНАЕ ЎНІТАРНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«МІНСКВОДАКАНАЛ»**
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск
тэл.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/р ВУ47ВІ.ВВ30120100236027001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВІ.ВВВУ2Х
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Государственное объединение
«Минское городское жилищное хозяйство»
**КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИНСКВОДОКАНАЛ»**
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск
тел.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/с ВУ47ВІ.ВВ30120100236027001001
Дирекция ОАО «Белінвестбанк»
по г. Минску и Минской области, код ВІ.ВВВУ2Х
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100236027, ОКПО 03371271

28.07.2025 № 24-р-9/349
На _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Об оказании содействия

УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» (далее - предприятие) сообщает, что при проведении обследования сборного водовода, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, по ул. Лилии Карастояновой, ул. Пригородная выявлено разрушение плит перекрытий водопроводных колодцев по ул. Лилии Карастояновой, 49, ул. Пригородная, 18, расположенных в зоне проведения строительных работ объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Продление ул. Лилии Карастояновой на участке ул. Некрасова до развязки МКАД». Данные водопроводные колодцы построены в 1950-1960 гг, выполнены на зеленой зоне, не предназначены для движения строительной техники.

Разрушение водопроводных колодцев может привести к нарушению целостности участка сборного водовода, невозможности доступа к запорно-регулирующей арматуре, несоблюдению требований Гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021, нарушению бесперебойного водоснабжения г.Минска, подвергает опасности прохожих.

Просим незамедлительно оказать содействие в восстановлении плит перекрытия вышеуказанных колодцев, организовать движение автотранспорта в соответствии с проектной документацией.

Приложение: схема размещения водопроводных колодцев на 1 л. в 1 экз.

Начальник производства
«Минскводопровод»

Ю.В. Дёмин

Схема размещения водопроводных колодцев

