

Маладзечанскі раённы
выканаучы камітэт

**МАЛАДЗЕЧАНСКАЕ ГАРАДСКОЕ
ВЫТВОРЧАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
“КАМУНАЛЬНІК”**

222310 г. Маладзечна вул. Вялікасельская, 38-в
Р/с BY19BLBB30120600029451001001 у аддзяленні
№ 932 г. Маладзечна ААТ «Белінвестбанк»
г. Маладзечна, зав. Партызанскі, 1 код BLBBBY2X
УНН600029451
Тэл.: (8-0176) 58-30-14, 58-30-15
Факс: (8-0176) 58-30-15, 58-30-35
e-mail: gkhmol@yandex.by

Молодечненский районный
исполнительный комитет

**МОЛОДЕЧНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“КОММУНАЛЬНИК”**

222310 г. Молодечно, ул. Великосельская, 38-в
Р/с BY19BLBB30120600029451001001 в отделении
№ 932 г. Молодечно ОАО «Белинвестбанка»
г. Молодечно, пер. Партизанский, 1 код BLBBBY2X
УНН600029451
Тел.: (8-0176) 58-30-14, 58-30-15
Факс: (8-0176) 58-30-15, 58-30-35
e-mail: gkhmol@yandex.by

19.08.2018 № 08/1261

На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Для выполнения технико-экономического обоснования теплоснабжения по объекту «Возведение многоквартирного жилого дома по генплану №2Б в г.п. Радошковичи Молодечненского района с инженерной и транспортной инфраструктурой» согласовываем следующие тепловые нагрузки:

Максимально-часовые тепловые нагрузки				
отопление	горячее водоснабжение максимально-часовое	сумма с максимально-часовым ГВС	горячее водоснабжение средне-часовое	сумма со средне-часовым ГВС
Вт				
92640	150306	242946	62627,5	155267,5
Гкал/ч				
0,080	0,129	0,209	0,54	0,134

Заместитель директора по
теплотехническим вопросам

В.Г. Апетёнок