

ООО «БурИнжСтройСеть»

Республика Беларусь

222860, г. Марьина Горка,

ул. Октябрьская, 127

тел. (+37529) 335 666 3

тел./факс (01713) 35909

e-mail: bureng_pto@mail.ru



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БурИнжСтройСеть»
р/счет ВУ89РЈСВ30120626921000000933 в ОАО «Приорбанк» г. Минск, БИК РЈСВВУ2Х; УНП
691065405, ОКПО 299309786000

Исх. №286
от 28.07.2025

Генеральному директору
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Абакумову С.Ю.

УП "УКС Мингорисполкома"

О внесении изменений

Между ОАО «Трест №15 «Спецстрой» и ООО «Буринжстройсеть» заключен договор строительного субподряда №21-07-2025 от 21.07.2025г. на выполнение комплекса работ по устройству камер 12, 13 напорной канализации и прокладке футляра закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1)».

Информируем о том, что к работам на объекте можно приступить только после внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

1. предусмотреть устройство упорной стенки для крепления буровой установки;
2. внести изменения и включить в проектно-сметную документацию расход бентонита и полимера для устройства переходов исходя из количества, указанного в письме ООО «Буринжстройсеть» от 28.07.2025г. №285 (0,259т бентонита на 1м прокола и 6,53л полимера на 1м прокола);
3. включить устройство амбаров для сбора отработанного бентонита по обе стороны от переходов и предусмотреть его дальнейшую утилизацию;
4. добавить количество сварных соединений полиэтиленовых труб Ф1000мм (56 стыков).

В целях взятых на себя обязательств просим в кратчайшие сроки внести соответствующие изменения в проектно-сметную документацию и передать ООО «Буринжстройсеть» в установленном порядке.

Директор



А.А. Вересковский