



Мінскі гарадскі  
выканаўчы камітэт  
Будаўнічае камунальнае  
ўнітарнае прадпрыемства  
«МІНСКМЕТРАБУД»

Электрамонтажнае ўпраўленне  
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»

220004 г. Мінск, вул. Ракаўская, 34, пад'езд №4, каб. № 39  
тел./факс (017)360-07-45 (приемная),  
тел. бухгалтэрыі (017) 360-07-48  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
E-mail: emu@metrostroy.by  
р/р ВУ06ВПСВ30121035640109330000 у  
ААТ "Сбер Банк". БИК ВПСВВУ2Х  
Адрас банка: 220030 г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1

Мінскі горадской  
исполнительный комитет  
Строительное коммунальное  
унитарное предприятие  
«МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

Электромонтажное управление  
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

220004 г. Мінск, ул. Раковская, 34, подъезд № 4, каб. № 39  
тел./факс (017)360-07-45 (приемная),  
тел. бухгалтэрыі (017) 360-07-48  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
E-mail: emu@metrostroy.by  
р/с ВУ06ВПСВ30121035640109330000 в  
ОАО "Сбер Банк". БИК ВПСВВУ2Х  
Адрес банка: 220030 г. Мінск, пр-т Независимости 32А-1

31.07.2015 № 03-02/571

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику филиала СУ-120  
ОАО «Стройтрест №4»  
Силантьеву Д.Н.

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Электромонтажное управление УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» сообщает Вам о том, что по проекту 20.003.0.20-20-ЭО объекта «Город спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генплану №20. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся» в спецификации указанные светильники ЛВО11-2х18 Турбо сняты с производства и поставщиком «СВС Лайтинг» была предложена замена на ДВО10-07-15-2430 (светодиодные, диаметр 215мм, световой поток 2300лм). Так же, взамен снятого с производства вместо ЛВО11-18 Турбо предложена замена на ДВО10-07-10-2430 (светодиодные, диаметр 215мм, световой поток 1610лм).

На основании вышесказанного просим согласовать замену данных светильников.

Заместитель директора  
-главный инженер

В.В. Тагаков