

Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсувязьбуд»
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

31.07.2025 № 01-02/2544
На № _____ от _____

Первому заместителю директора -
главному инженеру
КУП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

О замене маркировки
оборудования

По объекту «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области», в разделе **18.034.0.01-ОВ** на узле регулирования приточной установки системы приточной вентиляции **П1** запроектирован циркуляционный насос с мокрым ротором. В экспликации оборудования на лист №35 проекта в обозначениях марки аналога (позиция 1) прописана маркировка **Magna 3 40-60** производителя **Grundfos**. Так же на листе №10 спецификации **18.034.0.01-ОВ.СО** в примечаниях прописана аналогичная маркировка.

В связи с тем, что оборудования данного производителя более не поставляется в Республику Беларусь, а также для получения успешного заключения представителя Государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» просим согласовать насос **ECOCIRC XL 40-80F 230** производителя **LOWARA**. В случае положительного результата, просим откорректировать маркировку на листе №35 проекта и лист №10 спецификации.

Главный инженер



Д.И. Малькович