


Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял  
БУДАЎНІЧА-  
МАНТАЖНЫ ЎЧАСТАК №1  
УНП 102 358 171  
Р/р BY83BPSB30121045200119330000  
BIC BPSBBY2X в РД №700 ААТ "Сбер Банк"  
г. Мінск, пр. Машэрава,80

220007, г.Мінск, вул.Валадзько,22  
тел. 272-61-76,304-09-97, 232-87-74  
e-mail: smu.12010@mail.ru



Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ  
УЧАСТОК №1  
УНП 102 358 171  
Р/с BY83BPSB30121045200119330000  
BIC BPSBBY2X в РД №700 ОАО «Сбер Банк»  
г. Минск, пр. Машерова,80

220007,г.Минск, ул.Володько,22  
тел. 232-87-74,304-09-97, 272-61-76  
e-mail: smu.12010@mail.ru

«01» 08 2025 г. № 1041

Директору  
ООО «Телекомсвязьстрой»  
Котлобаю Д. А.

копия Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А. К.

Филиал СМУ-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает Вам, что на объекте строительства: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» у лифта зав. №337136 (тип ЛП-0611К1, дата изготовления 02.2025) предусмотрен режим перевозки пожарных подразделения (ППП). Данный лифт согласно монтажного чертежа завода-изготовителя (монтажные чертежи выполняются на основе проектной документации, предоставленной заказчиком в процессе закупки лифтов) устанавливается в шахту, расположенную в осях 3-4/Б-В (то есть ближе к оконному проему в лифтовом холле). Согласно проектной документации 18.034.0.01-КЖ5 технологические проемы для установки оборудования системы подпора воздуха устанавливаются в соседнюю шахту, расположенную в осях В-Д/3-4 (то есть ближе к выходу из лифтового холла).

Просим принять данную информацию и, в случае необходимости, оборудовать шахту системой подпора воздуха, в которой смонтирован лифт с режимом ППП.

И. о. директора – главный инженер

Р.А. Симончик