



Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Управление вентиляции и  
сантехнических работ**  
(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
тел. (017) 270 54 26, факс (017) 270 54 26,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@uvsr.trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне вентыляцыі і  
сантэхнічных работ**

(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрес: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г.  
Мінск  
тэл. (017) 270 54 26, факс (017) 270 54 26,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@uvsr.trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000  
у Рэгіянальнай дырэцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «Сбер Банк», ВИС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Ад 04.08.25 № 671  
на \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Первому заместителю  
генерального директора-  
главному инженеру  
ОАО «Стройтрест №1»  
Боркину Я.В.

Копия:

Начальнику СУ-94  
ОАО «Стройтрест №1»  
Лащу А.А.

Копия:

Заместителю директора  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Насертдинову И.А.

Копия:

Главному инженеру  
УП «Минскпроект»  
Харламову М.А.

**Объект: «Реконструкция автовокзала «Восточный» под Центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске»**

В связи со смещением относительно оси существующих каналов отверстий в плите перекрытия между 3-м этажом и кровлей, смонтированная проектная система вытяжной вентиляции с естественным побуждением ВЕЗ, ВЕЗ.1 – ВЕЗ.7 оказалась неработоспособной.

Просим Вас дать задание проектной организации УП «Минскпроект» на корректировку ПСД раздела ОВ2, а именно внесение в него настенных бытовых вентиляторов в помещении санузлов на 1-м этаже в осях 3-4/В-Г.

Начальник управления

А.И.Стригельский