



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

05.08.2025 № 01-02/2801
На № _____ от _____

И.о. первого заместителя директора
главного инженера
КУП УКС «Мингорисполкома»
Жминько И.И.

О согласовании

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту "Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ "Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1" в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области" направляет в Ваш адрес письмо ООО «ЮВС ЭнергоСтрой» от 23.07.2025 №01-328 с просьбой согласовать замену снятых с производства светильников на энергосберегающие светодиодные.

Просим Вас рассмотреть, внести изменения в проектно-сметную документацию и выдать в наш адрес в установленном порядке.

Приложение :

1. письмо ООО «ЮВС ЭнергоСтрой» от 23.07.2025 №01-328 – на 1-ом л

Первый заместитель директора

О.Н. Норко

**Таварыства з абмежаванай
адказнасцю
"ЮВС ЭнергаБуд"**

220062 г. Мінск
вул. Ціміразева, 121/3 кабінет 35Ж
УНП 193815800, ОКПО 509365735000
BY78 ALFA 3012 2G07 5600 1027
код ALFABY2X в ЗАО "АЛЬФА-БАНК"
e-mail: YVSenergo@yandex.by



**Общество с ограниченной
ответственностью
"ЮВС ЭнергоСтрой"**

220062 г. Минск
ул. Тимирязева, 121/3 кабинет 35Ж
УНП 193815800, ОКПО 509365735000
BY78 ALFA 3012 2G07 5600 1027
код ALFABY2X в ЗАО "АЛЬФА-БАНК"
e-mail: YVSenergo@yandex.by

№ 01-328 от 23.07.2025

О согласовании

*Нац ГТО
письмо ии
УКС*

Первому заместителю директора
ООО «Телекомсвязьстрой»

Норко О.Н.

Просим согласовать замену снятых с производства, устаревших светильников ЖКУ-51-100-010 в количестве 7 шт., ЖТУ-51-70-029 в количестве 11 шт, с лампами ДНаТ, поставляемые согласно договора строительного субподряда № 70/01/25 по объекту «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» на современные энергосберегающие светодиодные светильники.

Директор

Почиковский Ю.А.