

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск
e-mail: su72@trest15.by
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.р ВУ89ВРСВ30121040680109330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х,
г. Мінск, пр – т Машэрава, 80
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 72
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск
e-mail: su72@trest15.by
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.с ВУ89ВРСВ30121040680109330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

07.08.2025 № *17-03/1245*
На № _____ от _____

Начальнику СУ-73
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Ростовцеву С.А.

Директору
КУП «УКС МГИ»
Бабарико А.К.

Копия: УП «Минскинжпроект»

О корректировке ПСД

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» информирует Вас, что при производстве работ по прокладке инженерных сетей (В1, В3, К1, К2) на объекте 21.70.3.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь» были обнаружены вышележащие сети электроснабжения и телефонной канализации ранее уложенные при реализации проектов 21.70.1 и 21.70.2, мероприятий по обеспечению их сохранности в составе проекта не предусмотрено.

На основании вышеизложенного, а также с учетом записи в журнале авторского надзора от 06.08.25г., просим Вас откорректировать проектную документацию с учетом включения дополнительных затрат, необходимых для обеспечения сохранности вышележащих инженерных сетей.



Приложение: Копия записи журнала авторского надзора – на 1л. в 1 экз.

Начальник управления

И.Н. Перуновский

03 ПТО 276-11-09



Дата	Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительного-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомлен представитель: (фамилия, инициалы, должность, дата)		Отметки о выполнении указаний: (фамилия, инициалы, должность, дата)	
				Строительно-монтажной организации	Заказчика	Строительно-монтажной организации	Заказчика
06.08.25	<p>При прокладке сетей НВК выявлено что р.з.с. сети ТК-12 и W1 предусмотренные в объектах 21.70.2 и 21.70.1 уже проложены и попадают в раскрытие траншеи.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнить подвеску кабелей W1 2. ТК-12 выполнить демонтаж кабельной канализации в зоне раскрытия траншеи с последующим восстановлением 3. Обеспечить сохранность W1. 		<p>Полок П.А.  Михалева Н.И. </p>				