

08.08.2025 № 2857
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия:
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Об устранении нарушений

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13.05.2021 №186 о реализации инвестиционного проекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Сверенный берег» УП «УКС Мингорисполкома», определено заказчиком по строительству объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

В ходе проверки уплотнения грунта в зонах обратной засыпки сетей НВК и НТС в границах объектов «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1 очередь строительства. Квартал №2. Застройка в границах ул. Проектируемая №4 – ул. Проектируемая №7 – ул. Проектируемая №5 – ул. Проектируемая №2. Проект застройки» (далее – объект) было выявлено, что подрядной организацией ОАО «Трест №15 «Спецстрой» не обеспечено послойное уплотнение грунта в соответствии с требованиями проектной документации (21.70.28.02-НТС, 21.70.28.02-НВК).

Данное нарушение может привести к:

1. Проседанию грунта и деформации покрытий при благоустройстве;
2. Повреждению инженерных сетей;
3. Дополнительным затратам на устранение аварийных ситуаций.

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» требует в срок до 12.08.2025:

1. Выполнить послойное уплотнение грунта в зонах прокладки сетей НВК и НТС в границах объекта;
2. Предоставить протоколы уплотнения грунта в зонах прокладки сетей НВК и НТС.

Начальник Управления строительства


А.В. Коврик

Исполнитель
Щемелев, +375 29 642 39 97